
V České Třebové, dne 8.2.2016

Vyj.č.020/2016/kom

OPTIMA spol s r.o.

Žižkova 738/IV

566 01 VYSOKÉ MÝTO

VYJÁDŘENÍ**AKCE : Rekonstrukce chodníku podél I/14 v České Třebové****INVESTOR : Město Česká Třebová**

V zájmovém území se nachází podzemní vedení a zařízení V.O. v majetku Města Česká Třebová. Před započítím stavebních prací musí být dodrženy následující podmínky :

- před započítím stavebních prací zajistí stavebník nebo odborná firma u správce V.O. na základě písemné objednávky minimálně 10 dnů předem vytýčení podzemního zařízení (p.Vebr tel.: +420 731 449 820) s tím, že správce provede vyznačení trasy kabelu V.O. přímo na dotčeném pozemku, které bude stavebník udržovat v nezměněném stavu
- nad kabelovou trasou musí být dodržován zákaz přejíždění vozidly, dokud nebude provedena dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození
- stavebník prokazatelně seznámí pracovníky s polohou kabelů ve staveništi
- stavebník předem určí technologický postup prací v blízkosti podzemního vedení a zařízení V.O. , o tomto provede zápis do stavebního deníku a předloží jej k odsouhlasení vedoucímu střediska elektro Eko Bi s.r.o. - bez tohoto zápisu nesmí být prováděny výkopové práce
- v místech možného dotyku se zařízením V.O. je nutno před zahájením zemních prací polohu zařízení V.O. včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami
- **v pásmu 1m od osy kabelu a zařízení V.O. a nad kabelovou trasou nesmí být používány stroje a nesmí být prováděny žádné stavby - např. stavba plotu, výsadba rostlin a dřevin**
- musí být dodržena TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací“
- stavebník zajistí obnažené kabely před poškozením nebo prověšením
- po ukončení prací stavebník uloží kabel V.O. dle ČSN 73 6005 na zhuťné pískové lože
- před záhozem vyzve stavebník vedoucího střediska elektro Eko Bi s.r.o. , aby provedl kontrolu stavu zařízení a uložení kabelu V.O.
- o provedené kontrole křížení nebo souběhu musí být proveden zápis do stavebního deníku
- případnou přeložku kabelu nebo zařízení V.O. předem projednejte s vedoucím střediska elektro, přeložku hradí investor v plné výši, majetkové vztahy k zařízení V. O. se přeložkou nemění
- v případě nesrovnalostí v uložení kabelu nebo při jejich poškození, musí stavebník tuto skutečnost

neprodleně oznámit vedoucímu střediska elektro p. Vebrovi na tel. +420 731 449 820

- platnost vyjádření končí dne 8.2.2017

