



Zakreslení sítí je orientační. Jsou zakresleny jenom sítě, jejichž poloha nebo návrh polohy je znám. Skutečný výskyt a polohu sítí je nutné zjistit a nechat vytyčit správcem nebo zajistit doklad o jejich neexistenci. Tato podmínka musí být investorem splněna před započítáním zemních prací.

Vně objektu budou kabely uloženy v zemi dle ČSN 33 2000-5-52 v trubkách KF 09050 v pískovém loži se zákrytem výstražnou fólií.

Při křížování a souběhu podzemních sítí je nutné dodržet předepsané vzdálenosti dle ČSN 73 6005.

Hloubka uložení kabelu ve volném terénu bude min. 70 cm.

Přesná trasa bude určena v dalším stupni PD dle celkové koordinační situace stavby.

Napěťová soustava pro přívod do RE: 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-C

Napěťová soustava pro přívod k pohonu brány: 3N PE AC 50Hz 230V/400V - TN-S

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2

Investor :	Tenisový klub TK Česká Třebová Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová	<div>Jiří Adamec</div> <div>Projektování , poradenství , zprostředkování služeb v oboru umělého osvětlení a elektrotechnických zařízení</div> <div>517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 508 Tel.: 736 690 402 , IČO 698 42 728</div>	
Vypracoval :	Jiří Adamec		
Místo :	Česká Třebová		
Stupeň :	Dokumentace pro stavební povolení	Datum :	11.2.2016
Akce :		Měřítko :	1 : 250
TENISOVÁ HALA - Česká Třebová		Číslo přílohy :	Číslo paré :
		D 1.4d.2	
Část : D 1.4d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky			
Obsah : Elektroinstalace v hale			