



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA: --
ZE DNE: --
NAŠE ZNAČKA (č. j.): MUCT/8668/2017/RMI/KLS/386

určeno všem dodavatelům

POČET LISTŮ: 1
POČET LIST. PŘÍLOH: --
POČET SVAZKŮ: --
SPISOVÝ ZNAK: 91.2
SKARTAČNÍ Znak/lhůta: V/5
DATOVÁ SCHRÁNKA: bhqzbzm
ODBOR: rozvoje města a investic
ODDĚLENÍ: --
VYŘIZUJE: Ing. Karel Švercl
TEL: +420 465 500 170, 605 246 688
E-MAIL: karel.svercl@ceska-trebova.cz

DATUM: 27.04.2017

Vysvětlení / doplnění zadávací dokumentace č.2_2017, č.3_2017 a č.4_2017 k veřejné zakázce s názvem „Tenisová hala Česká Třebová“

Město Česká Třebová jako veřejný zadavatel, Vám tímto oznamuje vysvětlení / doplnění č.2_2017 (dotazy ze dne 25.4.2017), č.3_2017 (dotazy ze dne 26.4.2017) a č.4_2017 (dotazy ze dne 27.4.2017) k veřejné zakázce na stavební práce „Tenisová hala Česká Třebová“ a to následovně:

Dotaz č.1 - „Jak je řešena požární odolnost ocelové k-ce? (dimenzí OK či požárním nátěrem). Ve výkazu výměr není obsažena položka pro protipožární nátěr ocelové k-ce“

Odpověď - Požární odolnost je řešena dimenzí.

Dotaz č.2 - „V projektové dokumentaci je navrženo zábradlí tribuny s bezpečnostním sklem (výkres 5_VESTAVBA - TRIBUNA). Je toto zábradlí součástí VZ? Pokud ano, prosíme o jeho přesnou specifikaci a doplnění do výkazu výměr“

Odpověď - V projektové dokumentaci je navrženo zábradlí tribuny s bezpečnostním sklem. Výkaz výměr doplněn pod záložkou 01-SSO1 kód 787 - Novostavba tenisové haly s přístupovým krčkem - dokončovací práce - zasklívání - viz přílohy č.3 a č.4.

Dotaz č.3 - „V nabídkové ceně má být zahrnuta cena za přeložku komunikačních kabelů. Bez prováděcí projektové dokumentace a podrobnější specifikace nejsme schopni tuto položku ocenit. Prosíme o dodání realizační projektové dokumentace k této části, popř. informaci, dle které bude možné přeložku ocenit.“

Odpověď - Uchazeči jednotně nacení položku ve výši 45.000,-Kč bez DPH. Vybraná firma bude u společnosti CETIN a.s. tyto práce týkající se přeložky komunikačních kabelů objednávat.

Dotaz č.4 - „V technické zprávě a PD je navržen sportovní povrch - polyuretanová podlaha. Ve výkaze výměr je uvedena polyuretan - akrylátová podlaha. Jaký sportovní povrch máme ocenit do cenové nabídky?

Odpověď - Dle požadavku investora je v hale navržen povrch polyuretanovo - akrylátový s požadovanou certifikací ITF3 - Medium. Provedena úprava v rozpočtu a soupisu prací, řezu a výkresu skladba podlah - viz přílohy č.1, č.2 a č.3.

Dotaz č.5 - „Jaké bude kladení sendvičových panelů obvodového pláště? Ve stavebních výkresech pohledů je kresleno horizontální (vodorovné), ve výkrese fasády je vertikální (svislé).

Odpověď - Panely budou kotveny horizontálně (kotveny do sloupů). Architektonický návrh slouží pro barevné řešení, kde budou svislé barevné pruhy řešeny nástřikem na dokončené opláštění. Logo včetně tenisových míčů řešeny polepem. Bude provedeno odmaštění a očištění panelů, nátěr dvousložkové polyuretanové nátěrové hmoty (barevnost dle RAL - výběr investora - viz výkres v ZD). Aplikaci nátěru doporučujeme odzkoušet na vzorku panelu.

Dotaz č.6 - „Z dokumentace není zřejmá povrchová úprava nosné konstrukce haly. Jedná se o nátěr specifikovaný v rozpočtu?“

ce není zřejmá povrchová úprava nosné konstrukce haly. Jedná se o nátěr specifikovaný

L132	Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozi, 1x základní, 2x email	m2	2 758,413
------	--	----	-----------

Odpověď - Nátěr konstrukce bude proveden v lesklém provedení povrch 1x antikorozi, 1x základní syntetický, 2x email syntetický.

Dotaz č.7 -

2. sendvičové panely – pro obvodové stěny jsou specifikovány PUR panely. Materiál panelů pro střechy specifikován není. (V pohledové dokumentaci uvedení výrobci DEKMETAL a KINGSPAN v současné době PUR panely nevyrábějí). Prosím o upřesnění materiálů.

Odpověď - Opláštění je navrženo ze sendvičových panelů tl.100mm s požární odolností EW 15DP1.

Dotaz č.8 -

3. prosím o kontrolu aktuálnosti této položky rozpočtu:

3	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	204,480
---	---	-----------	---	----	---------

Odpověď - Je to v pořádku.

Dotaz č.9 -

1. je rozdílně specifikován materiál potrubí pro vnitřní kanalizaci v rozpočtu a na ve výkresové dokumentaci, viz níže a v příloze:

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

134	K	721173604	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 70
135	K	721173606	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 100
136	K	721173607	Potrubí kanalizační z PE svodné DN 125
137	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100
138	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 40
139	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 50
140	K	721173726	Potrubí kanalizační z PE připojovací DN 100

Odpověď - Možnost použití materiálu dle ceníkových položek.


Dotaz č.10 -

3. během prohlídky místa plnění bylo diskutováno bourání některých staveb na pozemku budoucí haly – tréninková zeď, strojovna nafukovací haly,... Tyto položky ale nejsou součástí rozpočtu.

Odpověď - V místě navržené stavby se nacházejí objekty v majetku TK Česká Třebová - tenisová stěna, garáž a kotelná, které budou před výstavbou haly odstraněny na základě samostatného řízení. Nebylo součástí projektu ani rozpočtu.

POZOR - všechny výše popsané drobnější změny vyvolané dotazy a mající dopad do rozpočtu a do neoceněných výkazů výměr jsou zapracovány do přílohy č.6 - dodavatelé použijí pro vypracování svojí cenové nabídky tento soubor !!!

Ing. Karel Švercl
vedoucí odboru
rozvoje města a investic



**MĚSTO
ČESKÁ TŘEBOVÁ**
Odbor rozvoje města a investic
-1-

Přílohy:

- Příloha č.1- Příčný řez A1-A
- Příloha č.2 - Skladba podlah
- Příloha č.3 - Souhrnný list stavby
- Příloha č.4 - Technická zpráva
- Příloha č.5 - Zábradlí - tribuna
- Příloha č.6 - Souhrnný list stavby - stav 27.4.2017