



R25 - Napojovací bod PDS - pojistková skříň typ SR502

RE - Elektroměrový rozváděč se skříní přepětových ochran v plastovém pilíři s prefabrikovaným betonovým základem.

Část pro měření bude vybavena pro dvousazbové měření do 63A, uchyty pro upevnění elektroměru, přijímače HDO, jistič přijímače HDO, svorkovnice PEN, řadové svoreky pro přívod. Kryty upraveny na zaplombování. Provedení ČEZ. Dodávka včetně jističe 3x 50A char. B.

Prostor pro přepětové ochrany bude oddělen od prostoru pro měření.
IP 44/20C

RH - Rozvaděč pro tenisovou halu viz výkres č. D 1.4d.7

Napěťová soustava : 3NPE AC 50Hz 230V/400V - TN-C-S ;

Změna soustavy z TN-C na TN-S bude v rozvaděči

Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Ochranné opatření : automatické odpojení od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41ed.2

Investor :	Tenisový klub TK Česká Třebová Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová	Jiří Adamec Projektování , poradenství , zprostředkování služeb v oboru umělého osvětlení a elektrotechnických zařízení 517 41 Kostelec nad Orlicí, Komenského 508 Tel.: 736 690 402 , IČO 698 42 728	
Vypracoval :	Jiří Adamec		
Místo :	Česká Třebová		
Stupeň :	Dokumentace pro stavební povolení		
Akce :	TENISOVÁ HALA - Česká Třebová Část : D 1.4d - Zařízení silnoproudé elektrotechniky		Datum : 11.2.2016
			Měřítko :
			Číslo přílohy : Číslo paré :
Obsah :	Schéma napájení a rozvaděč RE		D 1.4d.6