



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VAŠE ZNAČKA (č. j.) :
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.) : MUCT/19101/2017/RMI/ALG
POČET STRAN: 2
POČET PŘÍLOH: 1
SPISOVÝ ZNAK: 91.1
SKARTAČNÍ ZNAK: V/5
VYŘIZUJE: Ing. Alena Glaserová
ODBOR: Odbor rozvoje města a investic
TEL: 465 500 173, 736 518 070
E-MAIL: alena.glaserova@ceska-trebova.cz
DATUM: 28. 8. 2017

veřejná zakázka „Tenisová hala ul. Husova, Česká Třebová“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Dotaz č. 1:

Požadované provedení plastových výplní – barvu oken a dveří – zasklení (dvojsklo nebo trojsklo) požadavek na U?

Odpověď č. 1:

Okna plastová bílá, U=1,2.

Dveře plastové bílé.

Dotaz č. 2:

Požadované provedení proskleného zábradlí tribuny.

-jaké lepené sklo má být použito – tloušťka skla a počet bezpečnostních folií

Detail kotvení skleněného zábradlí k tribuně- bude bez ocelových sloupků mezi dva ocelové plocháče skrz díry ve skle a staženo do pružného materiálu, nebo skleněné desky do ocelové zámečnické konstrukce se sloupky- v tu chvíli potřebujeme výkres konstrukce zábradlí s dimenzemi prvků.

Horní hrana zábradlí bude opatřena madlem, nebo stačí zabroušené hrany bezpečnostního skla?

Odpověď č. 2:

viz výkres zábradlí v příloze č. 1.

Dotaz č. 3

Provedení značení haly viz položka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
312	K	78355	Nalepení loga a tenisových míčů	soubor	1,000	0,00	

dle dodatečné informace č. 1 se jedná pouze o instalaci prvku Varianta 2 čili jen logo bez míčů čili součástí ocenění položky bude jen Logo

Logo Bude vyrobeno z čeho? Samolepka, deska s polepen, světelné prvky? Nic bližšího jsme v PD nenašli. Má být součástí ocenění položky kromě nalepení loga i jeho dodávka?

Odpověď č. 3

Provedení loga - samolepka včetně dodávky i montáže (nalepení).

Dotaz č. 4

Ve výkazu výměr je 40 kusů sedaček montáž a dodávka a 40 kusů sedaček bez montáže,

Objekt: 01 - S01-Novostavba tenisové haly s přístupovým krčkem

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena
272	K	76703	Montáž a dod sedaček	kus	40,000	0,00	
273	M	76704	Dodávka sedaček	kus	40,000	0,00	

přičemž ve výkrese tribuny 80 ks sedaček znamená to, že 40 ks sedaček bude montovat zadavatel?

Jakým způsobem máme prosím o cenit položku 272 a 273 výkazu výměr vzhledem k tomuto rozporu?

Odpověď č. 4

Položka 272 – nacenit montáž 40 ks sedaček.

Položka 273 – nacenit dodávku 40 ks sedaček.

Ing. Karel Švercl v. r.
vedoucí odboru
rozvoje města a investic