

V blízkosti vzrostlých stromů provádět výkopy ve vzdálenosti min. 2,5 m od polů kmene, výkopy provádět ručně a dodržet podmínky ČSN 83 9061, především čl. 4.10. Značky na výkrese nedopovídají měřítku výkresu.

Navazuje
List č.1

LEGENDA SÍŤI A NOVÝCH ZAŘÍZENÍ – VIZ LIST Č.1

POZNAMKA:


PŘED ZAČETÍM PRÁCE JE NUTNO ZAJISTIT VYTČENÍ
POLOHY VŠECH STAVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.
PŘI SÍŤI S JINÝM STAVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM
JE TŘEBA DODRŽET PODMÍNKY SPRAVOVÝ TČETÉ SÍŤI.
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO
DODRŽET ODSŮPPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005.
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT ELEKTROINSTALACE
PODROBNEA VYCHOZI REVIZI VE SMYSLU ČSN 33 2000-6

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C
DRUH OCHRANNEHO OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
ZÁKLADNÍ OCHRANA: POLOHOU
IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ
KRYTÍ NEBO PŘEKÁŽKAMI
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
V PŘÍPADĚ PORUCHY
PŮSOBENÍ VNĚŠNÍCH VLIVŮ: DLE ČSN 33 2000-3 V PLATNÉ EDICI


DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

DO PŘEKOPŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VLOŽIT KROMĚ CHRÁNIČKY KABELU VO I REZERVNÍ CHRÁNIČKU KF 09110!


VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM 1
(VOLNÝ TERÉN-PŘÍLOZ K ČEZ)



VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM 2
(TRASA VE VOLNÉM TERÉNU)



VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM 3
(TRASA POD KOMUNIKACÍ)



Zedp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová	
Ing. V. Špilchal	Ing. V. Špilchal			
Kroj : Pardubický			Obec: Česká Třebová	
Investor: Město Česká Třebová			Datum: II/2019	
Stavba: Rekonstrukce VO v místní části Stará Lhodka v České Třebové			Stupeň: DPS	
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			Zak.číslo: 07/2019	
			Měřítko: 1:478	
Obsah: Situace celková a koordinací-list 2			Čís.výkr.: C1.2	