



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:
ZE DNE: 22.10.2019
NAŠE ZNAČKA (č. j.): MUCT/29132/2019/RMI/JKO/1040

POČET LISTŮ: 4
POČET PŘÍLOH: 0
POČET LISTŮ PŘÍLOH: 0
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH: 0
POČET A DRUH PŘÍLOH
V NELISTINNÉ PODOBĚ: 0
SPISOVÝ ZNAK: 254.3.6
SKARTAČNÍ znak/lhůta: S/5
ODBOR/ODDĚLENÍ: rozvoj města a investic
VYŘIZUJE/TEL.: Jitka Kršková

DATUM PODPISU: 24.10.2019

veřejná zakázka malého rozsahu

„Park s hřištěm sídliště Trávník, Česká Třebová“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

Prosíme o více podrobností týkající se veřejného osvětlení.

Např. parametry svítidel a stožárů, kabelů, rozměry výkopů, ...

Ve výkazu výměr jsou pouze tyto položky a z projektové dokumentace se požadované parametry vyčíst nedají.

Osvětlení - stožár - dodávka	ks	3,00000
Osvětlení - světlo - dodávka	ks	3,00000
Osvětlení - stožár se světlem - montáž	ks	3,00000
Demontáž světla a sloupů VO vč. likvidace	ks	3,00000
Přípojka elektro v zemi VO, komplet	m	133,92700

Osvětlení - stožár - dodávka	ks	1,00000
Osvětlení - světlo - dodávka	ks	1,00000
Osvětlení - stožár se světlem - montáž	ks	1,00000

Osvětlení - stožár - dodávka	ks	1,00000
Osvětlení - světlo - dodávka	ks	1,00000
Osvětlení - stožár se světlem - montáž	ks	1,00000

Odpověď č. 1:

Je navrženo 5ks svítidel – LED parkové svítidlo, matný PC kryt, 3000K, 70 000h., směr světla pouze k zemi, - které jsou umístěny na 4m vysokém ocelovém žárově zinkovaném stožáru.

Kabel CYKY J 4x10, výkop rýhy v hornině 4, š.35cm, hl.80cm.

Položka „Osvětlení - světlo – dodávka“ a „Osvětlení - stožár – dodávka řeší“ samotnou cenu výrobku, ať už stožáru, nebo svítidla na jeho konci. Položka „Osvětlení - stožár se světlem – montáž“ obsahuje kompletní montáž stožáru se světlem (výkop, betonáž, ukotvení stožáru, montáž světla, zapojení světla na připravený kabel přípojky, uvedení do provozu, úklid). Položka „Přípojka elektro v zemi VO, komplet“ obsahuje kompletní elektro přípojku pro nově řešené VO (výkop pro vedení elektro minimálně dle platné ČSN, uzemnění stožárů dle ČSN, uložení kabelu, napojení na stávající rozvody, zahrnutí výkopu, příprava na napojení pro jednotlivé stožáry). Položka Demontáž světel a sloupů VO vč. Likvidace obsahuje demontáž stávajících stožárů VO, včetně odpojení ze sítě, likvidace stožárů, světla a betonové patky.



Dotaz č. 2:

Stavba 1, p.č.39 90020 Lemování dopadové plochy – roxor

Co je myšleno pod touto položkou? Lemování např. ocelovým plechem kotveným roxorem? Pokud ano, jaké rozměry lemování jsou požadovány?

Odpověď č. 2:

Položka obsahuje lemování dopadové plochy ocel. plechem tl.5 mm výška cca 100 mm, kotveným min. po 1 m roxorem pr.10 mm dl. cca 400mm do země. Ocel plech i roxor jsou opatřeny antikoročním nátěrem.

Dotaz č. 3:

Stavba 4, p.č.9 50001 Schody z velkoform.bet.dlaždic, oprava podkladu

Prosíme o upřesnění této položky. Jaké dlaždice, jaký bude rozsah opravy podkladu?

Odpověď č. 3:

Jedná se o vyspravení jednotlivých poškozených stupňů – popraskané stupně, vydrolené hrany cca 25ks (viz foto).

Obklad stávajících stupňů bude betonovými schodovkami , které budou mít, pro větší bezpečnost, na hraně nášlapné plochy drážky. (viz ilustrační foto v Katalogu povrchů a materiálů)



Dotaz č. 4:

Stavba 4, p.č.10 5002 Jednoduché ocel.zábradlí, D+M

Prosíme o přesnější výkres zábradlí. Výška, rozteč stojin...

Odpověď č. 4:

Zábradlí se skládá z horní madla ve výšce 1,0 m a stojin v rozteči 1,2 m. Je navrženo z ocelových trubek 48/3 mm žárově zinkovaných.



Dotaz č. 5:

Stavba 1, p.č.35 90014 Dřevěná terasa – dodávka a montáž

K čemu budou terasová prkna kotvena? V projektové dokumentaci č. D.1-08 jsou uvedeny pouze betonové patky, chybí jejich počet a chybí konstrukce pro kotvení prken. Prosíme o přesnější výkres terasou. Prosíme i o upřesnění dřevěného zábradlí které je ve výkresu D.1-08: rozměry profilů,...

Odpověď č. 5:

Terasová prkna s drážkami jsou kotvena nerezovými vruty do masivní dřevěné konstrukce terasy. Konstrukce terasy je uložena na betonové patky (25ks) a je skryta za prkenným obložením stěn terasy. Dřevěné zábradlí je tvořeno vodorovnými prkny a sloupky. Sloupky jsou součástí skryté konstrukce terasy a jsou s ní technicky propojeny. Horní prkno zábradlí je uloženo vodorovně a kryje tak hodní plochy sloupků. Zbylé prkna jsou připevněny ke sloupkům svisle a mezery mezi nimi musí splňovat ČSN. Provedení konstrukce terasy není součástí PD, řeší dodavatel. Terasa je určena pro 10 osob a bude do ní zakotvený tubus skluzavky.

Ing. Karel Šverel v. r.
vedoucí odboru rozvoje města a investic