

Rozvaděč RH

Zapuštěný rozvaděč min. 120M

Krytí: IP30/20

Rozměry: š572, v942, h143

Přívod: spodem

Vývody: vrchem

$I_n = 63A$, $I_{ks} = 10kA$

Základní údaje:

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS


Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje.

Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Podružný elektroměr PJ1 měří celkový odběr obou objektů tribuny.

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div></div> <div>ELEKTRO-SYCHRA</div> <div>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</div> <div>Jilemnického 233</div> <div>562 01, Ústí nad Orlicí</div> <div>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
Jiří Skalický	Ing. Vladimír Ent	Ing. Petr Šedaj		
MÍSTO VÝSTAVBY	Česká Třebová			
INVESTOR	Město Česká Třebová			
STAVBA ŠATNY A TRIBUNA ATLETICKÉHO STADIONU NA SKALCE, ČESKÁ TŘEBOVÁ S002 – OBJEKT TRIBUNY A ŠATNY			ZAKÁZKA	18095
			DATUM	10/2019
			STUPEŇ	DPS
			MĚŘÍTKO	
OBSAH ROZVADĚČ RH			ČÍSLO	D.02.44.5

