PůDORYS části 1.NP–WC



LEGENDA

- OTOPNÁ VODA 85(80) C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- VRATNÁ VODA 65(60) C – STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- OTOPNÁ VODA 85(80) C – NOVÉ POTRUBÍ
- VRATNÁ VODA 65(60) C – NOVÉ POTRUBÍ

} OCELOVÉ POTRUBÍ SVAŘOVANÉ

RTV/PTV	ROHOVÝ/PŘÍMÝ TERMOSTATICKÝ VENTIL s přednastavením +TERMOSTATICKÁ HLAVICE
RŠ/PŠ	ROHOVÉ/PŘÍMÉ REGULOVATELNÉ ŠROUBENÍ JEDNODUCHÉ s přednastavením A VYPOUŠTĚNÍM
OZ	ODVZDUŠŇOVACÍ ZÁTKA
VK	VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
KK	KULOVÝ ZÁVITOVÝ KOHOUT

UPOZORNĚNÍ

1) PŘÍPOJKY K OTOPNÝM TĚLESUM BUDOU DN 15
2) NASTAVENÍ PTV/RTV, PŠ/RŠ BUDE PROVEDENO DLE UVEDENÝCH PROTOKŮ U JEDNOTLIVÝCH OTOP.TĚLES NASTAVENÍ (OTAČKY) REGULAČNÍHO ŠROUBENÍ PROVÁDĚT Z UZAVŘENÉHO ŠROUBENÍ DLE POKYNŮ VÝROBCE
3) IZOLACE POTRUBÍ – TLOUŠŤKA VIZ DIMENZE POTRUBÍ (15 IZ 10)–TL. 10 mm
4) POTRUBÍ V PROSTUPECH VE STROPĚ OPATŘIT CHRÁNIČKOU
5) VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K PODLAZE MÍSTNOSTI, KTEROU POTRUBÍ PROCHÁZÍ.
6) VŠECHNA NOVÁ POTRUBÍ ÚT BUDOU OPATŘENA NÁTĚREM 1x ZÁKLADNÍM + 2x SYNTETICKÝM
7) PŘED MONTÁŽÍ I V PRUBĚHU MONTÁŽE JE NUTNO KOORDINACE S PROFESEMI ZDRAVOTNÍ TECHNIKA VZDUCHOTECHNIKA, ELEKTRO a STAVBA.

DEMONTÁŽE POTRUBÍ A OTOPNÝCH TĚLES PROVÉST VE VŠECH REKONSTRUOVANÝCH MÍSTNOSTECH !! NEVYUŽITÉ POTRUBNÍ ODBOČKY Z PÁTEŘNÍCH ROZVODŮ ZASLEPIT.

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS ZAŘÍZENÍ, OTOPNÝCH TĚLES, POTRUBÍ, ARMATUR A TEPELNÝCH IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VYTÁPĚNÍ !!!

POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL	IČO 15036499	VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ing. PETR ABSOLON
		ZODP.PROJEKTANT PROFESE	ing. LIBOR SAUER
MÍSTO STAVBY: ČESKÁ TŘEBOVÁ	VYPRACOVAL: ing. LIBOR SAUER	DATUM	11/2019
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY		ZAK.Č.	3258–42
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78, 560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ		Č.PARÉ	
STAVBA: REKONSTRUKCE HYGIENICKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŠ ÚSTECKÁ			
VÝKRES: PůDORYS ÚT upravované části 1.NP	MĚŘÍTKO: 1:50	PROFESE: D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	Č.VÝKR.: D.1.4.2–3