



Legenda:

- S Sprcha – vanička se zátkou
- UM Umyvadlo – dětské
- U Umyvadlo
- WC WC s nádržkou o objemu 6 l
- VZT Vzduchotechnická jednotka
- SP Vtok kondenzátu se zápachovou uzávěrkou podomítkový
- VH Větrací hlavice DN110

- Připojovací potrubí kanalizace
- Připojovací potrubí kanalizace – původní
- Ⓚ Odpadní potrubí splaškové kanalizace

Poznámky

- nové připojovací vnitřní kanalizace bude provedeno z materiálu PP HT– systém
- nové připojovací potrubí bude vedeno podél stěn předstěnnami z SDK desek a bude upevněno příchýtkami do zdíva
- nová část potrubí splaškové kanalizace bude napojeno na stávající litonové ležaté potrubí v nejbližším hrdlovém spoji v podlaží 1.NP.
- připojovací potrubí budou vedeny ve spádu min. 2– 3 ‰ dle DN.
- nové zařizovací předměty budou vybírány s ohledem na věk uživatelů
- budou instalovány nové zavěšené toalety instalované do předstěnného instalačního systému, 1 dětská mísa připadá na 5 dětí. Maximálně 2 WC mísy lze nahradit dětskými pisoáry.
- budou instalována nová umyvadla. Na 5 dětí připadá 1 umyvadlo. Výška horní hrany umyvadla nesmí překročit 50 cm nad podlahu, výtokový ventil se instaluje ve výši 60 cm nad podlahou
- svébné potrubí vnitřní kanalizace je vedeno pod podlahou 1. NP
- přesná trasa svodného kanalizačního potrubí nebyla zjištěna. Tato skutečnost musí být ověřena sondou.
- do konstrukce podlaží se bude zasahovat v minimální možné míře pro připojení nové části rozvodů.
- pro připojení odvodu kondenzátu od VZT jednotky bude vtok se zápachovou uzávěrkou (podomítkový sítón) umístěný 2400 mm nad podlahou.

ATELIER DEK				Využití alternativní energie v rámci Zateplení MŠ U Stadionu, Česká Třebová U Stadionu 602, 560 02 Česká Třebová			
projektant:		objednatel:		obsah výkresu:		část dokumentace:	
DEKPROJEKT s.r.o. Tiskarská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02, Česká Třebová		Rozvinutý řez - vnitřní kanalizace		D.1.4.2 Technika prostředí staveb - ZTI	
stupeň dokumentace:		část dokumentace:		zodpovědný projektant:		kontroloval:	
Projektová dokumentace pro provedení stavby		Ing. Radek Dědina		Ing. Radek Dědina		Ing. Radek Dědina	
vypracoval:		paré:		číslo výkresu:		D.1.4.2.03	
Ing. Michal Treška							
kontroloval:		datum:		měřítko:		č. zakázky:	
Ing. Radek Dědina		leden 2020		1:100		2020-001058-MT	
formát: 4x A4							