



MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

VÁŠ DOPIS ZNAČKA:
ZE DNE:
NAŠE ZNAČKA (č. j.): MUCT/19835/2020/RMI/ALG/954

POČET LISTŮ: 2
POČET PŘÍLOH/LISTŮ: -
POČET SVAZKŮ PŘÍLOH: -
SPISOVÝ ZNAK: 91.1
SKARTAČNÍ znak/lhůta: V/5
ODBOR/ODDĚLENÍ: rozvoje města a investic
VYŘIZUJE/TEL.: Ing. Alena Glaserová / 465 500 173

DATUM PODPISU: 1. 9. 2020

veřejná zakázka „Cyklostezka Česká Třebová - Rybník“

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Dotaz č. 1:

- v rozpočtu jsou položky týkající se mobiliáře k objektům SO 101 Účelová komunikace a SO 102 Stezka pro cyklisty a chodce (lavičky, stoly, koše). Nikde ale není přesná specifikace těchto prvků, jejich rozměry atd. Jaké tedy tyto prvky mají být?

Odpověď č. 1:

SO 101:

Lavička s opěradlem (kotvená) 180 x 62,5 x 75,5 cm konstrukce - litina, sedák - dřevo

Koš odpadkový, rám kovový, dřevo, výška 88,5 cm, šířka 37cm, obsah 60l

SO 102:

Koš odpadkový, rám kovový, dřevo, výška 88,5 cm, šířka 37cm, obsah 60l

Set lavičky a stolu konstrukce - ocelová kostra parkové soupravy z jeklu 40x40 mm, dřevěná prkna sedáku z masivu, dřevěná prkna: 1500x90x35 mm, délka soupravy 1500 mm, hmotnost soupravy 50kg, výška sedací plochy 440 mm, šířka stolu 610 mm.

Dotaz č. 2:

- v soupisu prací u všeobecných položek je položka Zápis díla do technické mapy města. Co uvedená položka obnáší?

Odpověď č. 2:

Jedná se o předání podkladů ve formátu .dwg z dokumentace skutečného provedení městu.

Dotaz č. 3:

- v soupisu prací je položka je u objektu SO 102 Stezka pro cyklisty položka č 100007 Skruže kontrolních šachet drenáží, včetně poklopu DN 600 mm. Bohužel nikde ve výkresové dokumentaci není přesná specifikace šachty a poklopu na tyto šachty, proto bychom chtěli o tuto specifikaci požádat.

Odpověď č. 3:

Budou použity šachty dle vzorových listů VL 2, 224.05 (skruž 800/100). Poklop na zatížení C250kN.

Ing. Karel Švercl v. r.
vedoucí odboru
rozvoje města a investic