


s bleskosvodem spojit kovové výdechy VZD a ostatní kovové hmoty na střeše!

ČSN 341390  $R_z < 15 \text{ Ohm}$   
DLE PRAVIDELNÉ REVIZE Č.057/2015

 <b>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</b> INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY	ING. PETR ABSOLON
		ZODP. PROJEKTANT	PAVEL BARTOŇ
VYPRACOVAL	PAVEL BARTOŇ	MÍSTO STAVBY	SADOVÁ 1385, ČESKÁ TŘEBOVÁ
STUPEN	DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ		
STAVBA	PŮDNÍ VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ		
VÝKRES	MĚŘITKO	PROFES	Č.VYKR.
OPRAVA BLESKOSVODU	1:50(A2)	ELEKTRO	D.1.4.3.10
		DATUM	6/2017
		ZAK. Č.	3094-62
		Č.PARE	