

Položka č.1 : Plynový kondenzační kotel ; 12,0 kW ; 1,31 m³/hod. – viz ÚT

Položka č.1a : Přípojky ke strojům a zařízením plynovodní z ocelových trubek závitových černých spojovaných na závit,bezešvých,ČSN 420250 běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0 včetně potřebného montážního materiálu,DN 20

Položka č.2 : Kulový kohout pro plyn,oboustranně vnitřní závit,provedení motýl,včetně rozebíratelného šroubení a těsnícího materiálu,-20⁰C až +60⁰C,PN 5,DN 3/4"

Položka č.2a : Kompletní montáž armatur včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.3 : Tlakoměr D 60,0-4,0 kPa,včetně kulového kohoutu a návarku

Položka č.3a : Kompletní montáž tlakoměrů včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.4 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 3/4"

Položka č.4a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.5 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 1"

Položka č.5a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.6 : Potrubí z ocelových trubek závitových černých spojovaných svařováním,bezešvých ČSN 420250,běžných,ČSN 425710.0-jakost 11 353.0,plyn,DN 5/4"

Položka č.6a : Kompletní montáž potrubí včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.7 : Potrubí z ocelových trubek hladkých-chráničky DN 50

Položka č.7a : Kompletní montáž chráničky včetně potřebného montážního materiálu

Položka č.8 : Kompletní demontáž stávajícího nepotřebného rozvodného plynového potrubí včetně stávajících nepotřebných plynových armatur

Položka č.9 : Nátěr potrubí základní,syntetický,dvojnásobný (vrchní žlutý odstín),rozdílné barvy

Položka č.9a : Provedení nátěrů potrubí

Položka č.10 : Zkouška plynovodu