


LEGENDA:

- VNITŘNÍ VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA VZT
- OHRÍVAČ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
- KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA VZT
- STÁVAJÍCÍ SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 5
- STÁVAJÍCÍ DVOJTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VZDUCHOTECHNIKY
- OVLADAČ VZT JEDNOTKY - DODÁVKA VZT

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50HZ, 400V/230V TN-C-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ED. 3
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1 ED.2, 33 2000-5-51 ED. 3 - VIZ. TZ
PROVEDENÍ: KABELY CYKY ULOŽENÝMI NA OMÍTKE, V KABELOVÝCH ŽLABECH, V TRUBKÁCH A V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div>ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jihomráčská 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Habrmanova 1500, 560 02 Česká Třebová			
INVESTOR	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová			
AKCE:	REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JIDELNY ZŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE		FORMÁT	4A4
			DATUM	12/2018
			STUPEŇ	DPS
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE		ČÍSLO ZAKÁZKY	18093
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE 2.NP		MĚŘÍTKO	1 : 50
			ČÍSLO VÝKRESU	E.1.3