

Odkouření a přívod spalovacího vzduchu
vyvedeno nad střechu dle ČSN 734201

NOVÁ MŠ

010 062210 $\phi 5/4"$
Utěsnit
Potrubí vedeno dle situace
pod oknem dle HUP
011
Odbočku pro novou MŠ
realizovat až po
osazení kontejnerů !!!

ODBOČKA PRO NOVOU MŠ

Brálenová roura $\phi 5/4"$ – krytí 1,0 m, potrubí uložit na 0,1 m
pískové lože, obsypat 0,3 m nad povrch potrubí pískem a položit
výstražnou fóii žluté barvy, signalizační vodič ČTY 2,5

Stávající venkovní NTL areálový
plynovod DN 6/4" (předpoklad)
– zrušit

Spojovací
krček

Stávající HUP pro
stávající MŠ – zrušit
Stávající NTL domovní plynovod
DN 6/4" – zachovat
Potrubí vedeno dle situace
pod oknem dle HUP
 $\phi 6/4"$
Utěsnit
S.H. skříň 1,0 m
min. 1,0 m
Koleno 90° DN 40 (ocel)
DN 40/32/40 (ocel)
I kus
S.H. skříň 1,0 m
Utěsnit
Sklad
Volná plocha
Stávající venkovní NTL areálový
plynovod DN 6/4" (předpoklad)
– zachovat

STÁVAJÍCÍ MŠ

PŘELOŽKA PRO STÁVAJÍCÍ MŠ

Brálenová roura $\phi 6/4"$ – krytí 1,0 m, potrubí uložit na 0,1 m
pískové lože, obsypat 0,3 m nad povrch potrubí pískem a položit
výstražnou fóii žluté barvy, signalizační vodič ČTY 2,5


Přeložku pro stávající MŠ
realizovat před výstavbou
spojovacího krčku !!!

Tabulka místností 1.NP	
Č.	Název místnosti
001	Předsíň
002	Šatna - děti
003	WC - Děti
004	úklidová komora
005	Šatna - personál
006	Umyvárna
007	WC - personál
008	Herna
009	Výdej jídel
010	Technická místnost
011	Sklad pomůcek

Velikost výkopu pro odbočku nové MŠ a přeložku
stávající MŠ určí montážní firma dle potřeby pro
realizaci a krytí plynovodu 1,0 m !!!

POZNÁMKA :

Veškerá legenda a poznámky viz v.č.D.1.4.5.5.

 KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY Ing. Pavla Vačková	
		ZODP. PROJEKTANT ING. PAVEL JIRIČEK	
VYPRACOVAL	ING. PAVEL JIRIČEK	MÍSTO STAVBY	Česká Třebová
STUPEŇ	Dokumentace pro provedení stavby		
INVESTOR	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová		
STAVBA	Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová		
VÝKRES	PŮDORYS 1 N.P.	MÉRITKO	1:50
		PROFESÍ	01.4.5 PLYNOVÁ ZAŘÍZENÍ
		Č.VÝKR.	D.1.4.5.4
		DATUM	03/2021
		ZAK. Č.	3327-61
		Č. PARÉ	