



TERÉN MÍRNĚ SVAŽITÝ
+ cca 0.6 m

okno 3500/1200 (3470)

PŘEDPOKLÁDANÝ MONTÁŽNÍ OTVOR (VRATA)

REALIZACE S KOGENERAČNÍ JEDNOTKOU

AKUSTICKÁ ÚPRAVA – VLOŽENÍ TLUMIČŮ HLUKU
6 X TLUMIČ HLUKU G 200x500x1000
SVISLÉ UMÍSTĚNÍ VE DVOU ŘADÁCH ZA SEBOU
DO STÁVAJÍCÍHO SVISLÉHO VZDUCHOVODU 600x1000mm

POZN.
NUCENÝ PŘÍVOD VZDUCHU BUDE DOČASNĚ UTĚSNĚN
PŘI INSTALCI KGJ BUDE PŘEHODNOCENO

VĚTRÁNÍ

VĚTRÁNÍ – PŘIROZENÝ PŘÍVOD
STÁVAJÍCÍ VZDUCHOVOD
VENKOVNÍ ŽALUZIE 1000x1000mm
0.2 m NAD PODLAHOU
VLOŽENÍ SENDVIČKOVÉ MINERÁLNÍ DESKY TL. 150mm
S VYŘEZANÝM OTVOREM 300X600mm
PŘI INSTALACI KOGENERACE BUDE PŘEHODNOCENO

NOVÝ KOMÍN 350/400
V MÍSTĚ PŮVODNÍHO
NOSNÁ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
KOUŘOVOD DN 350

PODLAHOVÁ PLOCHA : 77.3 m²
VNITŘNÍ OBJEM VZDUCHU : 362 m³

STÁVAJÍCÍ TLUMIČ HLUKU

PŘIROZENÝ ODVOD 500x1000 MM – DOČASNÁ ÚPRAVA
VLOŽENÍ SENDVIČKOVÉ MINERÁLNÍ DESKY TL. 150mm
S VYŘEZANÝM OTVOREM 250 X 400 mm
PO INSTALACI KOGENERACE BUDE PŘEHODNOCENO

PŘEDPOKLAD UMÍSTĚNÍ KGJ

MÍSTO PRO ROZVADĚČ KGJ

ODPADNÍ KANALÁ S MŘÍŽÍ

PŘÍPRAVA PRO NAPOJENÍ KGJ
PLYN A ODVOD TEPLA
KKP 125 + SLEPÁ PŘÍRUBA

– KOTELNA –
10 – 35 °C
S.V. 4.99 m
+/- 0.00

HT Ø 110

PRŮVLAK V.3.63

PLYN v.3.3m

EXPANZNÍ POTRUBÍ
DN 32, v. 3.1m

EXPANZNÍ SYSTÉM

UPR. VODY

OBĚHOVÁ ČERPADLA

S.V. 3.9m

PRŮVLAK V.3.63

DN 25
NEIZ.

ROZVADĚČ MAR

1 3

PLYN – VIZ SAMOSTATNÁ PROJEKTOVÁ ČÁST

2

VENTILÁTOR STÁVAJÍCÍ
TCFT/6-560/H
400V / 0.9 A / 0.41 kW
VENTILÁTOR ODPOJIT OD NAPÁJENÍ

4

6

PROSTUPY STĚNOU ZŮSTÁVAJÍ STÁVAJÍCÍ

STÁVAJÍCÍ SYSTÉM
ROZVODU TEPLA
V SUTERÉNU OBJEKTU

PONECHAT PROSTOR PRO DOPLNĚNÍ
REGULAČNÍHO VENTILU PŘI INSTALACI KGJ

MONTÁŽNÍ OTVOR VYBOURÁNÍM DVEŘÍ AŽ K OSTĚNÍ
PO NASTĚHOVÁNÍ TECHNOLOGIE OSADIT NOVÉ DVEŘE
S PŘÍSLUŠNOU POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	Jiří KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000		
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špičce 211, Dlouhá Třebová			
INVESTOR	Eko Bi s.r.o., Semanická 2050, 560 02 Česká Třebová			
MÍSTO STAVBY	Česká Třebová, k.ú. Parník, p.č.st. 1017			
AKCE	MODERNIZACE ZDROJE TEPLA KRYTÉHO PLAVECKÉHO BAZÉNU V ČESKÉ TŘEBOVÉ		ÚČEL	DPS
ČÁST	D.1.4.1 VYTÁPĚNÍ		DATUM	2 / 2021
NÁZEV VÝKRESU	Půdorys kotelny		ARCH.Č.	Č. VÝKRESU
			MĚŘÍTKO	1:25 ÚT-02