

Uveřejněno na profilu zadavatele: 3. 9. 2021
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (2)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Eko Bi s.r.o.
Sídlo: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
IČ: 648 27 500
Zastoupený: Zdeněk Řehák, jednatel
Kontaktní osoba: Petr Baláž, vedoucí plaveckého bazénu
+420 603 995 184, petr.balaz@ekobi.cz
Profil zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html

Shora uvedený zadavatel vyhlásil dne 17. 8. 2021 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávku „Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové“, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacích řízení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně zveřejněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.
URL: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz č. 1:

Upřesnění technické specifikace KGJ.

V zadávací dokumentaci je uveden max.elektrický výkon 125 kWt, ve smlouvě o dodávce TE je uvedeno, že požadovaný příkon ze strany Odběratele pro jeho spotřebu činí max.125 kW, ve smlouvě o dodávce TE je uvedena min. hodnota tepelného výkonu 120 kW. Na osobní prohlídce nám bylo sděleno, že minimální výkon je 120 kWe a maximální výkon není stanoven. Chtěl bych tímto požádat o zadání požadovaných parametrů KGJ.

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Platí údaje v zadávací dokumentaci.

V Ostravě dne 3. 9. 2021

Ing. Markéta Večeřová v.r.
zástupce pověřené osoby