

Uveřejněno na profilu zadavatele: 8. 9. 2021  
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (3)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

### Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové

---

#### Údaje o zadavateli

Zadavatel: Eko Bi s.r.o.  
Sídlo: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová  
IČ: 648 27 500  
Zastoupený: Zdeněk Řehák, jednatel  
Kontaktní osoba: Petr Baláž, vedoucí plaveckého bazénu  
+420 603 995 184, petr.balaz@ekobi.cz  
Profil zadavatele: [https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile\\_display\\_443.html](https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html)

Shora uvedený zadavatel vyhlásil dne 17. 8. 2021 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávku „Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové“, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacích řízení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně zveřejněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.  
URL: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

#### Dotaz č. 1:

Je možné pro účely co možná nejpřesnějšího a nejtransparentnějšího stanovení ceny tepelné energie doplnit cenu zemního plynu v Kč/MWh – komodita a uvést roční rezervovanou kapacitu v odběrném místě, tak jak bylo uvedeno v původním znění Smlouvy o dodávce tepelné energie.

*„Cena tepelné energie vychází z ceny zemního plynu xx Kč/m<sup>3</sup> bez DPH. Tato cena je kalkulována z ceny zemního plynu za komoditu ve výši xx.- Kč bez DPH/MWh a rezervované kapacity zemního plynu ve výši m<sup>3</sup>/den.“*

Cenu ZP uvedenou v Kč/m<sup>3</sup> včetně všech poplatků nepovažujeme pro výpočet za dostačující.

#### Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

Pro výpočet nabídkové ceny tepelné energie použijí dodavatelé závazně cenu 8,50 Kč/MWh v souladu se zadávací dokumentací.

#### Dotaz č. 2:

V reakci na Vysvětlení zadávací dokumentace (2) ze dne 3.9., kdy je uvedeno k technické specifikaci KGJ, že platí údaje v Zadávací dokumentaci prosím o vysvětlení textu níže:

-samotné zařízení pro výrobu tepelné energie a elektřiny – kogenerační jednotku s elektrickým výkonem max.125 kWt (dále pouze „KGJ“),

Jedná se o překlep a zadavatel má na mysli elektrický výkon 125 kWe?

#### Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

Ano, jedná se o překlep, za písařskou chybu se zadavatel tímto omlouvá.

**Dotaz č. 3:**

Ve smlouvě o dodávce elektrické energie je uvedeno, že případné přetoky elektrické energie budou odvedeny do distribuční soustavy. Byla již u příslušného distributora podána žádost o připojení výroby k distribuční soustavě? Pokud ne, co bude následovat v případě odmítavého stanoviska?

**Odpověď zadavatele na dotaz č.3:**

Bude řešeno s vybraným dodavatelem.

**Dotaz č. 4:**

V rámci přípravy nabídky bychom Vás chtěli požádat o upřesnění požadavku na rozvodné tepelné zařízení včetně akumulační nádoby. Jedná se o specifikaci akumulační nádoby, tj. předpokládaný max. objem, její umístění, případně provedení (ležatá, vertikální, aj.).

**Odpověď zadavatele na dotaz č.4:**

Zadavatel požaduje dodání a instalaci Zdroje KVET jako komplexního zařízení v souladu se zadávacími podmínkami. Zadavatel neuvádí přesnou specifikaci akumulační nádoby a její umístění, když toto ponechává zcela na dodavateli tak, aby zajistil dodávky energií v souladu s předmětnými smlouvami o dodávce tepelné a elektrické energie. Je tedy zcela na dodavateli, jakou akumulační nádobu použije, vždy však musí být splněny požadavky zadavatele na dodávky energií, které jsou specifikovány v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.

V Ostravě dne 8. 9. 2021

Ing. Markéta Večeřová v.r.  
zástupce pověřené osoby