

Uveřejněno na profilu zadavatele: 13. 9. 2021
Adresa profilu zadavatele: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (4)

k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové

Údaje o zadavateli

Zadavatel: Eko Bi s.r.o.
Sídlo: Semanínská 2050, 560 02 Česká Třebová
IČ: 648 27 500
Zastoupený: Zdeněk Řehák, jednatel
Kontaktní osoba: Petr Baláž, vedoucí plaveckého bazénu
+420 603 995 184, petr.balaz@ekobi.cz
Profil zadavatele: https://zakazky.ceska-trebova.cz/profile_display_443.html

Shora uvedený zadavatel vyhlásil dne 17. 8. 2021 podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) v otevřeném nadlimitním řízení veřejnou zakázku na dodávku „Výroba tepla a zásobování teplem v areálu krytého plaveckého bazénu v České Třebové“, a to odesláním Oznámení o zahájení zadávacích řízení ke zveřejnění do Věstníku veřejných zakázek a následně zveřejněním zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky na svém profilu zadavatele.
URL: <https://zakazky.ceska-trebova.cz/vz00000494>

V průběhu lhůty pro podání nabídek obdržel zadavatel žádost o vysvětlení obsahu zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, na které odpovídá uveřejněním vysvětlení na svém profilu zadavatele takto:

Dotaz č. 1:

Žádáme o upřesnění požadavku vizualizace nového ŘS.

TZ: Nový řídicí systém musí být plně kompatibilní s dálkovým řízením a ovládáním z programu RcWare Vision z dispečinku firmy TEZA, s.r.o. Součástí dodávky MaR bude i dodání a zprovoznění potřebného programu pro toto vzdálené sledování a ovládání.

Průvodní souhrnná TZ:

Seznam obvodů:

-signalizaci poruchových a havarijních stavů na dispečink tepelného hospodářství obslužné společnosti TEZA s.r.o., Česká Třebová.

Dotazy:

- a) Centrální dispečink je místní dispečerské pracoviště? (PC nebo notebook)
- b) Implementace vizualizace na dispečinku TEZA provede zhotovitel?
- c) Nebo si to zajistí TEZA na vlastní náklady z exportu dat zhotovitele?

Odpověď zadavatele na dotaz č.1:

- a) Centrální dispečink firmy TEZA, s.r.o. je PC v místě sídla TEZA, s.r.o. na adrese F. V. Krejčího 405, Česká Třebová. Komunikace kotelny s dispečinkem TEZA, s.r.o. bude přes internet.
Souběžně s tím je v technickém zázemí krytého plaveckého bazénu dispečerské PC obsluhy bazénu, na které je také nutná implementace vizualizace kotelny. Programově je PC obsluhy bazénu shodně vybaveno RcWare Vision jako centrální dispečink TEZA, s.r.o.

- b) Implementaci vizualizace na dispečinku firmy TEZA, s.r.o. provede zhotovitel, stejně jako na PC obsluhy bazénu.
- c) Viz. bod b).

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění požadavku na větrání kotelny. V zadávací dokumentaci není projekčně řešena část větrání při instalaci KGJ. Ve slepých rozpočtech nejsou položky větrání uvedeny. Žádáme o upřesnění rozsahu větrání a doplnění do slepých položkových rozpočtů, aby bylo možné tuto část korektně nacenit.

Odpověď zadavatele na dotaz č.2:

V projektové dokumentaci na dodávku kotelny (kondenzačního kotle) je úprava vzduchotechniky řešena a jako taková je i součástí slepých položkových rozpočtů – krycí list soupisu prací, část VYTÁPĚNÍ.

Odvětrání kotelny po instalaci KGJ bude součástí její projektové dokumentace, kterou bude zpracovávat zhotovitel.

V Ostravě dne 13. 9. 2021

Ing. Markéta Večeřová v.r.
zástupce pověřené osoby