

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B1) Popis území stavby

Místo stavby se nachází v zastavěné části města Česká Třebová.

Místo stavby se nachází podél místní komunikace - ulice Jiráskova. Jedná se o rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v této ulici vyvolanou záměrem správce distribuční sítě nn, firmy ČEZ Distribuce, rekonstruovat venkovní vedení na kabelové.

Vlastním místem stavby jsou zpevněné plochy, zejména chodník a přístupová komunikace k bytovému domu č.p. 1738 a 1739.

Stavba je navržena tak, že se nedotýká žádné zeleně.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Ochranná pásma jsou dána zákonem č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon).

Stavba je navržena mimo ochranné pásmo dráhy.

Vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí

Vlastní provoz zařízení nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky a naopak bude mít jednoznačně pozitivní vliv na bezpečnost chodců a bezpečnost silničního provozu.

Kabelové vedení je ukládáno převážně do chodníku kolem osvětlované komunikace. Při realizaci nedojde k žádnému poškození zeleně.

Při stavbě nedojde k záboru ZPF.

Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Pro napájení rozvodů je použito stávající odběrné místo - rozváděč veřejného osvětlení.

Napojení na jinou infrastrukturu není požadováno.

Věcné a časové vazby stavby, podmiňující a vyvolané investice

Výstavba veřejného osvětlení je samostatnou a nezávislou stavbou. Je však vyvolána záměrem správce distribuční sítě nn rekonstruovat v ulici Jiráskova a přilehlých stávající venkovní vedení na kabelové. Protože snesením venkovního vedení nn dojde i k vynucené demontáži stávajícího vedení VO a osvětlovacích bodů, budou obě investiční akce probíhat současně - kabelové vedení VO bude přikládáno do společného výkopu s distribučními kabely nn.

B2) Popis stavby

B2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity

Jedná se o rekonstrukci a modernizaci veřejného osvětlení a zemních kabelových rozvodů VO v délce trasy cca 165m.

B2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení stavby

S ohledem na druh stavby se neřeší. Pro osvětlení jsou použity ocelové, osvětlovací, žárově zinkované stožáry a svítidla LED typů, které odpovídají požadavku na účinnost, světelné parametry, omezení světelného smogu a vzhled stanoveným investorem.

B2.3. Dispoziční a provozní řešení, technologie výroby

S ohledem na druh stavby se neřeší.

B2.4 Bezbariérového užívání stavby

S ohledem na druh stavby se neřeší.

B2.5 Bezpečnost při užívání stavby

B2.5.1. Bezpečnost práce při realizaci stavby

Navržená stavba patří dle §160, 103 a 104 Zákona č.183/2006Sb -Stavební zákon - mezi stavby, u nichž je k jejich provádění předepsáno zvláštní oprávnění - autorizace dle zákona č. 360/1992Sb.

Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu, s ověřenou a platnou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, případně jiné technické předpisy a normy (ČSN, směrnice ČUBP) a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů.

Ochrana zdraví pracovníků zhotovitele stavby musí být m.j. v souladu se zákonem č.262 /2006 Sb. - zákoník práce, zákonem č. 309/2006 Sb, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za dodržování těchto předpisů, technologických postupů a norem zodpovídá zhotovitel stavby prostřednictvím stavbyvedoucího podle § 160 zákona č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon.

Při provádění prací je nutno postupovat podle bezpečnostních a technologických předpisů. Výstavba kabelového vedení musí být provedena v souladu s ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005, ČSN33 2000-1 a dalších norem souvisejících, vše v platných edicích. Při montážních pracích je třeba dodržet návody výrobců zařízení a požadavky obecných standardů.

Otevřené výkopy je nutno opatřit zábranami k zamezení pádu do výkopu, průchodnost komunikací vedoucích přes trasu výkopu zajistit přechodovými lávkami se zábradlím.

B 2.5.2. Bezpečnost práce při provozu zařízení

Do trvalého provozu je možno zařízení uvést na základě výchozí revize dle ČSN 33 2000-6 v platné edici.

B2.5.3. Požární bezpečnost stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající infrastruktury - veřejného osvětlení. Předmětem stavby je pokládka nových kabelů do chodníků a komunikace, demontáž stávajících a výstavba nových osvětlovacích bodů (stožárů a svítidel).

V zájmové oblasti se nachází následující podzemní sítě a zařízení: kanalizace, vodovod, NTL plynovod, kabelové vedení nn ve správě ČEZ Distribuce, kabelové vedení stávajícího VO ve správě Eko-Bi, sdělovací rozvody ve správě CETIN a Kabelové televize. V zájmovém území se dále nachází nadzemní vedení nn ve správě ČEZ Distribuce.

Stavba není členěna na požární úseky.

Uvedená stavba je bez požárního rizika.

Pro rozvody jsou použity samozhášivé kabely uložené v zemi nebo konstrukci osvětlovacích stožárů. Osvětlovací stožáry jsou kovové, plášť svítidel s výjimkou optické části je z hliníku.

I po celou dobu realizace bude zajištěn příjezd a přístup požárních vozidel k provedení požárního zásahu.

Při křížení kabelové trasy s přístupovými komunikacemi k bytovému domu č.p. 1738 a 1739 bude výkop otevřen pouze na dobu nezbytnou pro uložení kabelové chráničky. Po dobu

otevření výkopu bude umožněna obsluha nemovitostí na této komunikaci včetně případného požárního zásahu HZS z opačné strany přístupové komunikace.

Šířka výkopu, který bude veden především v obecních chodnících, bude činit max. 0,5 m. Výkopový materiál nebude ukládán na vozovky. Výkopový materiál nevhodný pro zásypy a výkopový materiál, který nebude možno neprodleně využít pro zásypy bude odvážen na určené místo mimo prostor stavby.

Navrhovanou stavbou nedojde ke zhoršení stavu na úseku požární ochrany - nedochází k přemístění nebo rušení hydrantů, nedochází k zúžení komunikací s výjimkou krátké doby vlastního překopu apod.).

B2.6 Základní technický popis staveb

Jedná se o rekonstrukci části stávajícího veřejného osvětlení v ulici Jiráskova v České Třebové.

Stávající osvětlení je morálně i technicky opotřebené, část komunikace není osvětlena vůbec nebo naprosto nedostatečně.

Nově provedené osvětlení splňuje požadavky normy pro osvětlení dle příslušného zatřídění příslušné komunikace. Pro osvětlení jsou navržena LED svítidla nejmodernější technologie s možností regulace světelného toku (skokové stmívání). Svítidla jsou upevněna na ocelových odstupňovaných osvětlovacích stožárech výšky 7m.

B2.7 Technická a technologická zařízení

S ohledem na druh stavby se neřeší.

B2.8 Požárně bezpečnostní řešení

Viz kap. B2.5.3.

Stavbou nebudou žádným způsobem dotčeny zájmy požární bezpečnosti staveb!

Po dobu překopu přístupových komunikací k bytovému domu č.p. 1738 a 1739 je možno zajistit příjezd požárních vozů k těmto objektům ze strany od ulice Truby.

Doba vlastního překopu této přístupové komunikace i vjezdů na pozemky majitelů jednotlivých nemovitostí bude omezena na minimum - pouze na dobu uložení kabelové chráničky.

Použité kabely jsou vyrobeny ze samozhášivých materiálů a jsou vybaveny příslušnými atesty. Kabely jsou odolné proti šíření plamene.

B2.9 Zásady hospodaření s energiemi

Instalovaný příkon

$P_i = 0,25 \text{ kW}$

Předpokládaná roční spotřeba el. energie

$A_r = 930 \text{ kWh}$

B2.10 Hygienické požadavky na stavby

S ohledem na druh stavby se neřeší.

B2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí.

Jedná se o výstavbu technické infrastruktury. Veškeré použité komponenty jsou odolné vůči působení vnějších vlivů - kabely jsou UV stabilní, stožáry jsou zároveň zinkovány a svítidla mají odpovídající krytí.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace!

Stavba je umístěna mimo ochranné pásmo dráhy, v místě s omezeným působením bludných proudů (vně oblouku železniční trati a kolmo k vlastní trati) a nepředpokládá se provádění žádných speciálních úprav zemního vedení.

B3) Napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Viz kapitola B1. Veškeré nově budované rozvody VO jsou vedeny zemí.

B4) Dopravní řešení

S ohledem na druh stavby se neřeší.

B5) Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav

Při stavbě nedojde k zásahu do žádné zeleně. Žádné terénní úpravy nebudou prováděny.

B6) Popis vlivů stavby na životní prostředí

Provoz zařízení bude mít pozitivní vliv na bezpečnost silničního provozu a zejména na bezpečnost chodců.

Vlastní provoz zařízení nebude mít žádný vliv na zhoršení životního prostředí.

Kabelové vedení je ukládáno chodníků a přístupové komunikace k bytovému domu. Dotčené pozemky jsou v KN vedeny jako ostatní plocha. Při realizaci nedojde k žádnému poškození zeleně.

Vlastní realizace stavby bude mít pouze omezený a dočasný negativní vliv na životní prostředí v prostoru vlastní stavby.

V průběhu stavby bude třeba dbát opatření na omezení hluku, prašnosti a případného znečištění komunikací nákladními automobily a stroji, zejména při provádění zemních prací.

Ochrana zemědělského a lesního půdního fondu.

Při vlastní stavbě nedojde k záboru ZPF. Stavba se nedotkne pozemků plnících funkci lesa.

Ochrana přírody

V důsledku stavby nedojde k zásahu do žádné zeleně.

Po ukončení prací budou pozemky uvedeny do původního stavu.

Ochrana ovzduší.

Při stavbě nedojde ke znečištění ovzduší. Při provádění zemních prací budou v případě nutnosti provedena opatření ke snížení prašnosti.

Řešení odpadů.

Při provozu budovaného zařízení nebudou vznikat žádné odpady.

Při vlastní výstavbě dojde k produkci odpadů. Bude se jednat velmi malé množství odpadu - kartonových obalů od použitých svítidel (kat. číslo 15 01 01 - Papírové a lepenkové obaly) v množství do 2kg a izolace kabelů (kat. číslo 16 01 19- Plasty) v množství do 1 kg. Odpad bude předán do sběrného dvora k dalšímu využití a recyklaci. Případné drobné odstřižky kabelů vzniklé při elektromontážních pracích jsou vykupovány provozovny sběrných surovin.

Ochrana vod

Realizace stavby ani vlastní provoz stavby žádným způsobem neovlivní vodní poměry v daném území.

Stavba se nachází mimo ochranné pásmo vodovodu a kanalizace. Budou dodrženy požadavky správce vodovodní a kanalizační sítě, firmy Vodárenská společnost Česká Třebová s.r.o., na požadované odstupy od těchto sítí (přípojek) při křížení s kabelem VO.

B7) Ochrana obyvatelstva

Do trvalého provozu je možno zařízení uvést na základě výchozí revize dle ČSN 33 2000-6

v platné edici a požadavku investora. Po uvedení do provozu musí být zařízení provozováno v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP.

Elektrická instalace osvětlovacích stožárů je vybavena kryty zabraňujícím přístup nepovolaným osobám bez speciálního nástroje (klíče).

B8) Zásady organizace výstavby

Informace o rozsahu zařízení staveniště

Vzhledem k rozsahu prací se nepředpokládá rozsáhlejší zařízení staveniště. Zařízení staveniště v nezbytném rozsahu (maringotka, chemické WC) bude případně umístěno na pozemcích Města v blízkosti prováděné stavby. V důsledku zařizování staveniště nedojde k žádnému kácení ani poškození zeleně.

Deponie ani mezideponie zeminy nebudou zřizovány.

Příjezd na stavbu je po stávajících komunikacích.

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště

Napojení na vodovod a kanalizaci nebude realizováno.

Nepředpokládá se nutnost odvodnění staveniště.

Nepředpokládá se napojení zařízení staveniště na elektrickou energii. Přenosné spotřebiče budou napájeny z akumulátorů nebo přenosných zdrojových soustrojí.

Významné sítě technické infrastruktury

Stávající sítě a podzemní zařízení jsou na základě obdržených podkladů zakresleny v koordinační situaci.

Trasa kabelu VO vede v souběhu se stávajícím sdělovacím vedením a nově zřizovaným kabelovým vedením nn a v krátké části trasy v ulici Dr. E. Beneše i s NTL plynovodem a kabelem VN.

Trasa kabelu VO kříží sdělovací vedení (CETIN a KTV), kabel VN, NTL plynovod a jeho přípojky k jednotlivým objektům, přípojky vodovodu a kanalizace.

Při souběhu i křížení s ostatními podzemními sítěmi musí být dodrženy odstupové vzdálenosti stanovené v ČSN 73 6005 a rovněž podmínky správců jednotlivých sítí.

Česká Třebová, červenec 2020

Ing. Vlastimil Šplíchal