

Dotaz dodavatele: (15.06.2023 12:01hod)

Dobrý den,

chtěla bych Vás poprosit o doplnění informací k VŘ s názvem „Rekonstrukce chodníků a VO ulice Kubelkova – 1.etapa Česká Třebová“.

Ve VV list SO 133 položka 19 – D+M prostoru pro odpadové hospodářství, jsou v poznámce uvedeny výkresy D.1.2.5 a D.1.3 – tyto výkresy však v PD vůbec nejsou a v jiných výkresech také není patrné, o co se jedná. Prosím tedy o doplnění informací, případně výkresů k této položce.

Odpověď zadavatele:

V poznámce položky 19 jsou chybně uvedeny odkazy na výkresy. Má se jednat o výkresy D.1.1.2.2 a D.1.1.2.3 (řez C-C´), kde jsou prezentovány rozměry systému pro umístění kontejnerových nádob. Předepsaný aretační systém má zabránit samovolnému pohybu jednotlivých kontejnerů umístěných v kontejnerovém stání a samotný systém je doplněn o zadní a boční zástěny. Město Česká Třebová používá například tento aretační systém viz. obrázek. *(plastové kontejnery nejsou součástí aretačního systému ani dodávky)*

