

Dotaz dodavatele: (20.06.2023 11:17:05)

Dobrý den,

prosím o upřesnění položky:


zábradlí kompozitní - madlo, dvě vodorovné výplně, výška 1,1m m 15

Děkuji.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o standardní silniční (dopravně bezpečnostní) zábradlí dle TP 186. Výška horního povrchu zábradlí nad pochůzným nebo pojízdným povrchem musí být nejméně 1,10m. Projektem stanovené úseky zábradlí tvoří vodící linii pro nevidomé, proto musí být zábradlí doplněno o zarážku pro slepeckou hůl.


Schématický obrázek zábradlí:



Obrázek 4 – Schéma silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým prutem bez vodící funkce pro nevidomé a slabozraké



Obrázek 5 – Schéma silničního (dopravně bezpečnostního) zábradlí s výplňovým prutem a zarážkou pro slepeckou hůl



Zábradlí bude žárově pozinkováno, ukotvení do betonových patek

Nosné částí konstrukcí dle ČSN 73 1403 a TKP 19 – např. konstrukční ocel S235 JR – trubkové profily