

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce sportovního areálu v České Třebové
------------------------	--

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Město Česká Třebová
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ:	002 78 653
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Zdeněk Řehák, starosta města
Kontaktní osoba:	Ing. Pavel Bartas, Martin Hlaváček
Telefon, email:	465 500 170, pavel.bartas@ceska-trebova.cz 465 500 171, martin.hlavacek@ceska-trebova.cz

3. ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, níže posíláme dotaz týkající se položek 60 a 61 ve stavebním rozpočtu SO1. Proč je vrchní vrstva asfaltového koberce v menší výměře než koberec spodní? Výkaz výměr pod položkou dává dohromady plochu 2 710,8 m². V položce je ale 1 423 m². Jedná se o chybu? Žádáme zadavatele o vysvětlení nebo o opravu.

Vysvětlení ZD č. 1 zadavatelem:

Jedná se o chybu ve výkazu výměr. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je revidovaný výkaz výměr.

2. Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Z jakého důvodu jsou duplicitní položky č. 58/59 a 60/61 u asfaltového koberce? jedná se zvláště o položku za dodávku a montáž? Navíc nesedí výměra v tunách. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV.

S největší pravděpodobností jsou chybně popsány skladby u umělých sportovních povrchů. Skladba P1 u multifunkčního a volejbalového hřiště je totožná se skladbou P2 u atletické dráhy. Nicméně standardně by měl být u multifunkčního a volejbalového hřiště jednovrstvý vodopropustný povrch z plně probarveného EPDM/TPV granulátu tl. 11 mm a u atletické dráhy dvouvrstvý vodopropustný povrch z podložky z černé SBR gumy tl. 10 mm + dvojitý nástrih EPDM/TPV granulátu tl. 2-3 mm. Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi VV a PD. Dále žádáme o barevnou RAL specifikaci finálních sportovních umělých povrchů.

Vysvětlení ZD č. 2 zadavatelem:

Položky č. 58/59 a 60/61 jsou duplicitní. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je revidovaný výkaz výměr s upravenými skladbami povrchů. Multifunkční plochy budou z plně probarveného EPDM granulátu tl. 11 mm a plochy pro atletiku budou dvouvrstvé z černé podkladní vrstvy tl. 10 mm a probarveného nástrihu tl. 2 – 3 mm. Barvy povrchů budou vybrány ze standardních katalogů výrobců v bezpříplatkových odstínech.

3. Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dobrý den, chtěla bych vznést dotaz k navrženým sportovním povrchům na víceúčelovém hřišti. Standartně se realizuje EPDM celoprobarvený BEZ nástřiku. Pokud chcete nástřik, tak jako spodní vrstva se realizuje podložka z SBR granulátu (černá). Tak jak je navrženo v projektu je neekonomické a neprodlužuje životnost.

Vysvětlení ZD č. 3 zadavatelem

Plochy sportovních hřišť budou provedeny z plně probarveného EPDM granulátu tl. 11 mm. Přílohou tohoto vysvětlení ZD je revidovaný výkaz výměr s upravenými skladbami povrchů.

V České Třebové dne 06.10.2023

.....
Zdeněk Řehák, starosta města