

TABULKY NA DVEŘÍCH SKŘÍNĚ:

HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU

ZÁKAZ KOUŘENÍ A MANIPULACE
S OTEVŘENÝM OHNĚM V OKRUHU
1,5 m OD SKŘÍNĚ

PLYNOMĚR

VĚTRÁNÍ SKŘÍNĚ:
PRŮVĚTRNÍKY V OCELOVÝCH DVEŘÍCH SKŘÍNĚ O
min. CELKOVÉ PLOŠE 60 cm2

MONTÁŽ REGULÁTORU PODLE TP G 609 01
MONTÁŽ A OSAZENÍ PLYNOMĚRU PODLE TP G 934 01
VNITŘNÍ PLYNOVOD PODLE EN 1775 A TPG 704 01, PODZEMNÍ ČÁST PODLE EN 12 007 1-4
NADZEMNÍ PLYNOVODNÍ POTRUBÍ UZEMNIT PODLE ČSN 34 1390

SO-05

JE–LI V DOKUMENTACI DEFINOVÁN KONKRÉTNÍ VÝROBEK (VÝROBKY) NEBO TECHNOLOGIE, MÁ SE ZA TO, ŽE JE TÍM DEFINOVÁN MINIMÁLNÍ POŽADOVANÝ STANDARD A V NABÍDCE MŮŽE BÝT NAHRAZEN I VÝROBKEM NEBO TECHNOLOGIÍ SROVNATELNOU.

ČÁST DÍLA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Václav Hájek	

ATELIER HÁJEK
urbanismus, architektura, interiéry, design
Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové
tel.: 603 310 003 | 776 462 742
e-mail: m_hajek@volny.cz
web: www.atelierhajek.cz

Kreslil:		
Zpracoval:	Ing. JINDŘICH HORYNA	
Zodp. projektant:	Ing. JINDŘICH HORYNA	
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL	
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL	
Kraj: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: ČESKÁ TŘEBOVÁ	Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ

OPTIMA spol. s r.o.
PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST
Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, tel.: 465 420 911, fax: 465 423 935
www.optima-vm.cz

Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ, STARÉ NÁMĚSTÍ 78

Akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA
ČESKÁ TŘEBOVÁ č.p. 452

Objekt: SO–05 PŘELOŽKA PLYNOVÉ PŘÍPOJKY

Obsah: **SCHEMA PŘIPOJENÍ**

Stupeň:	DPS
Zak. č.:	4710–22–4
Arch. č.:	4042
Datum:	06/2023
Formát:	3xA4
Měř.: 1:250	Číslo příl. výkresu:
Kóty: M	D.5.4