

Zadavatel:  
Město Česká Třebová  
Staré náměstí 78  
560 02 Česká Třebová  
IČ: 002 78 653

Administrátor veřejné zakázky:  
ELCOS GROUP s.r.o.  
U Uranie 1583/21  
170 00 Praha 7  
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č.  
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka

„Městská knihovna Česká Třebová č.p. 452“

V Praze dne 6.2.2024

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, ke kterým podávání níže uvedené odpovědi:

Dotaz č. 1					
Dobrý den, rádi bychom poprosili zadavatele o upřesnění druhu izolace, včetně počtu metrů čtverečních. Ve výkaze výměr toto chybí a v PD jsou různé údaje					
Odpověď č. 1					
Tepelné izolace jsou uvedeny ve výkaze výměr – např. montáž kontaktního zateplení fasády, provětrávaná fasáda corten apod. Jsou uváděny dle zařídění jednotlivých položek kromě skladeb provětrávané fasády, které musí dle PBŘ být ucelené sestavy vnějšího zateplení třídy reakce na oheň A1 nebo A2 (deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád podélné vlákno lambda 0,034, tl. 160mm).					
Příklad položky zateplení objektu pod obkladem fasády z Cortenových plechů					
133	K	6222616	Dodávka a montáž provětrávané fasády COR TEN včetně zateplení, nosného podkladního roštu, kotevního a spojovacího materiálu - kompletní dodávka - bližší specifikace viz projektová dokumentace	m2	638,000
Příklad položky zateplení KZS					
119	K	621221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů lepením a mechanickým kotvením TI z minerální vlny s podélnou orientací do betonu a zdíva tl přes 120 do 160 mm	m2	40,925
Jedná se o obecný dotaz, na který neumí zadavatel více odpovědět.					

Dotaz č. 2					
Prosíme o upřesnění svislých stínící lamel z Cor-tenu na jižní straně objektu, jedná se o pevné provedení?					
Odpověď č. 2					
Ano, jedná se o pevné provedení					

Dotaz č. 3					
V TZ uvádíte, že podrobné vybavení výtahů bude řešeno v rámci projektu interiéru, je tato část PD již k dispozici? Jak tedy výtah ocenit?					
Odpověď č. 3					
Výtah v administrativní části: - podhled - matové sklo nebo plexi celoplošně podsvícené - podlaha - vinyl šedomodrá (dle výběru architekta) - stěny - nerez jemně broušená					

- madlo - nerez leštěná
- zrcadlo - od soklu (60 - 100 mm) na celou výšku kabiny
- sedátko - dřevěné, buk přírodní světlý případně bílý lak polomat
- bezbariérová tlačítka a vybavení dle vyhlášky

Prosklený výtah v dvoupodlažní části:

- prosklený výtah
- podlaha - vinyl šedomodrá (dle výběru architekta)
- bezbariérová tlačítka a vybavení dle vyhlášky

Dotaz č. 4

U střešních oken potřebujeme vyspecifikovat vlastnosti stavebního prvku např. izolační vlastnosti, předpokládáme, že se jedná spíše o střešní světlíky než okna

Odpověď č. 4

Ve výpisu střešních oken uvedeno izolační trojsklo, sedlový světlík SO3 požadavek 1,1W/m<sup>2</sup>K, ostatní požadavek 0,9W/m<sup>2</sup>K

Dotaz č. 5

Prosíme o zveřejnění vyjádření dotčených orgánů a správců sítí

Odpověď č. 5

Jakou součástí odpovědí na dotazy uveřejňuje zadavatel stavební povolení.

Dotaz č. 6

Na střeše stávající budovy budou instalovány FVE panely s akumulací do bateriového systému. Projektová dokumentace pro FVE nebyla v poskytnutém balíku dokumentace nalezena. Žádáme zadavatele o zaslání dokumentace k FVE

Odpověď č. 6

Zadavatel jako přílohu těchto odpovědí zveřejňuje PD týkající se FVE.

Dotaz č. 7

Prosíme o upřesnění materiálů dveří D6, D7, D8, D10, D11, D12, D13, D14, D15. Popis ve výpisu prvků neodpovídá popisu ve výkazu výměr.

Odpověď č. 7

Platí popis ve výpisu prvků (ve výkaze výměr chybně uvedeno dřevěná, správně je hliníková).

Přílohy:

Příloha PD FVE.pdf

spolecne povoleni.pdf

S pozdravem,

Ing. Tomáš Hejl  
ELCOS GROUP s.r.o.