

Zadavatel:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 002 78 653

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č.
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Městská knihovna Česká Třebová č.p. 452“

V Praze dne 6.2.2024

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, ke kterým podávání níže uvedené odpovědi:

Dotaz č. 8
Ve výkazu výměr VZT Zařízení č. 2 – Větrání dětského oddělení 114 je v části 2.A.1 položka :
Prokabelování VZT / CHL systému 1 soub
Dle nás se jedná o chybu, protože tento systém není připojen na CHL .
Prosíme o aktualizaci Výkazu výměr.
Odpověď č. 8
Ano, je to bez "CHL" Odůvodnění: Jelikož zde není připojeno chlazení, uplatní se jen "VZT". To je patrné z technické části (ve výkazu popis v 2.A.1, v PD S.4.4.4-03 a v technické zprávě). Výkaz výměr nebude upravován.

S pozdravem,

Ing. Tomáš Hejl
ELCOS GROUP s.r.o.