

Zadavatel:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 002 78 653

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č.
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka
„Městská knihovna Česká Třebová č.p. 452“

V Praze dne 14.2.2024

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, ke kterým podávání níže uvedené odpovědi:

Dotaz č. 9
V půdorysu 1.NP m.č.101 je uvedena čistící koberecová zóna. V rozpočtu jsme tuto položku nenalezli, zároveň žádáme o její specifikaci.
Odpověď č. 9
Venkovní čistící zóna je položka ve výpise zámečnických konstrukcí (D.1.1.10f), položka Z22. Vnitřní čistící zóna je tvořena kobercem, dáno do jedné položky se všemi koberecovými povrchy.
Dotaz č. 10
Položka v rozpočtu č. 226 - tepelná izolace PIR tl. 100 mm, v TZ je uvedena tl. 120 mm, žádáme o potvrzení, která tloušťka platí.
Odpověď č. 10
Oceňte tl. 120mm.
Dotaz č. 11
Požaduje zadavatel D+M záchytného systému na střeše? Žádáme o odpověď, příp. doplnění položky do rozpočtu
Odpověď č. 11
Na 4 podlažní části se uvažuje s případným kotvením na konstrukci fotovoltaiky, na 2 podlažní části investor nepožaduje provedení úchytů.
Dotaz č. 12
Žádáme o specifikaci materiálů povrchových úprav (ker. dlažby a obklady), nebo stanovení cenové hladiny
Odpověď č. 11
Záměr je běžný standard (referenční standard např. Rako Serie Objekt), jednobarevný povrch, rozměr 150/150mm, vyskládané v různé barevnosti dle architekta a investora.
Dlažby nejsou navrženy, na podlahách je kombinace PVC, stěrka, koberec.

S pozdravem,

Ing. Tomáš Hejl
ELCOS GROUP s.r.o.