

Zadavatel:
Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová
IČ: 002 78 653

Administrátor veřejné zakázky:
ELCOS GROUP s.r.o.
U Uranie 1583/21
170 00 Praha 7
IČ: 03147932

VYSVĚTLENÍ ZADAVATELE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DLE § 98 A 99 ZÁKONA Č.
134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Veřejná zakázka

„Městská knihovna Česká Třebová č.p. 452“

V Praze dne 21.2.2024

Zadavatel obdržel níže uvedené dotazy, ke kterým podávání níže uvedené odpovědi:

Dotaz č. 13

U položek 302 – 304 požaduje zadavatel nerezový nápis. Z nerezového plechu jsme schopní pouze vyřezat písmena a bez plasticity je nalepit buď na fasádu, nebo na nějakou nosnou podkonstrukci. Bohužel není možné tak jako u hliníku svařit nerez do tvaru písmene s boky tak, aby písmeno mělo i hloubku.

Můžeme nahradit Al plechem 3 a 2 mm s komaxitem (barva dle RAL vzorníku)? V případě realizace bude potřeba výrobní dokumentace.

Odpověď č. 13

ano lze nahradit lakovaným hliníkovým plechem (požadavek je především na trojrozměrná samostatná písmena, barevný odstín dle vzorníku RAL bude určen tak, aby byl dle vzorku požadovaný kontrast vůči fasádnímu plášti a odsouhlasen architektem, zároveň bude určen i typ (font) písma

Dotaz č. 14

Ve Výkazu výměr chybí počty m² izolace. Jsou napsané pouze ve výkresech. Prosíme o upřesnění.

Odpověď č. 14

ve výkazu výměr jsou uvedené izolace podlah, zateplovacího systému, střechy a u provětrávané fasády je položka za celou skladbu včetně izolantu.

Dotaz č. 15

Chybí podklad k nacenění venkovních žaluziových kastlíků, žádáme o zaslání řezu fasádou/zdivem. Dále způsob ovládání žaluzií - lokálně, centrálně (s nadřazeným systémem).

Odpověď č. 15

venkovní žaluzie jsou ovládány pouze lokálně – viz půdorysy Technické rozvody XNP v části silnoproudých rozvodů. Kastlík plechový skrytý v provětrávané fasádě, princip detailu viz příloha – podrobné rozkreslení je nutno řešit v rámci výrobní dokumentace fasády de vybraného dodavatele konkrétního systému.

Dotaz č. 16

Chybí náhledy, nebo nějaké výkresy kuchyně. Žádáme o doložení.

Odpověď č. 16

výkresy kuchyňských linek jsou součástí dokumentace interiéru - viz zasláné výkresy v příloze. Kuchyňská linka č. 43 (1 ks) je v přízemí ve víceúčelovém sále, kuchyňská linka č. 44 (2 ks) je v administrativní části ve III. a IV: nadzemním podlaží.

Přílohy:

odpovedi 4-B.06. - Prvek č. 44 - Schématické detaily nadpraží kastlíků.pdf

odpovedi 4-B.06. - Prvek č. 44 - Kuchyňská linka.pdf

odpovedi 4- B.05. - Prvek č. 43 - Kuchyňská linka.pdf

S pozdravem,

Ing. Tomáš Hejl
ELCOS GROUP s.r.o.