LEGENDA:

NOVÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ



NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO
NOVÝ STOŽÁR A SVÍTIDLO VO S OZNAČENÍM TYPU

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ



KABELOVÉ VEDENÍ VN
KABELOVÉ VEDENÍ NN
NADZEMNÍ VEDENÍ NN
KABELOVÉ VEDENÍ VO
RUŠENÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO
NADZEMNÍ VEDENÍ VO
STL PLYNOVOD
NTL PLYNOVOD
ORIENTAČNÍ ZÁKRES PLYNOVODU
TEPLOVOD
SDĚL. VEDENÍ METALICKÉ A OPTICKÉ
VODOVOD
KANALIZACE

VE SPOLEČNÉ TRASE S ROZVODY CETIN MOHOU BÝT ULOŽENY SÍTĚ KABELOVÉ TELEVIZE!

LEGENDA–OSTATNÍ

MAPA KATASTRU

Příloha č.2_Vyj.č.084/2022/kom ze dne 25.10.2022

ERO BI s.r.o.
Semanínská 2050
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ
TEL./FAX: 465 53 92 73
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500

CHARAKTERISTIKA SVÍTIDEL A KONSTRUKCE SVĚTELNÝCH BODŮ

EL../A SVÍTIDLO LED PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, ŠIROKÁ ASYMETRICKÁ KŘIVKA SVÍTIVOSTI
UNISTREET MIKRO BGP 281–20LED DM50 4500/32W CLO, 3000K, IP66, IK09
AUTONOMNÍ STMÍVÁNÍ 5 STUPŇŮ

S.../A STOŽÁR OCELOVÝ ODSTUPŇOVANÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ, AKT. VÝŠKA 7m
K7–133/89/60

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTYČENÍ POLOHY VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.
PŘI STYKU S JINÝM STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM JE TŘEBA DODRŽET PODMÍNKY SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ!

PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005.

PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT ELEKTROINSTALACE PODROBENA VÝCHOZÍ REVIZI VE SMYSLU ČSN 33 2000–6

ROZVODNÁ SOUSTAVA:	3 PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C
DRUH OCHRANNÉHO OPATŘENÍ:	AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
ZÁKLADNÍ OCHRANA:	POLOHOU IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ KRYTY NEBO PŘEKÁŽKAMI
OCHRANA PŘI PORUŠE:	AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ:	DLE ČSN 33 2000–3 V PLATNÉ EDICI

Důležité upozornění:
Veškeré výkopy pro pokládku kabelů VO prováděné v zatravněných pozemcích budou prováděny ručně! Výkopy v blízkosti stromů (pouze pro spojky v místě stávajících kabelů) budou prováděny zvlášť opatrně, aby nedošlo k poškození kořenových soustav stromů. Kořeny stromů nesmí být záměrně přesekávány nebo jiným způsobem poškozovány. Pokud i přes veškerou opatrnost dojde k poškození kořenů je nutno provést ošetření přerušených kořenů kolmým zaříznutím, ošetření ran a zatřením rány růstovým stimulátorem.

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPY:

VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM 1 (VOLNÝ TERÉN)



VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM 2 (TRASA POD CHODNÍKEM)



VZOROVÝ ŘEZ VÝKOPEM 3 (TRASA POD KOMUNIKACÍ)



Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová
Ing. V. Šplíchal	Ing. V. Šplíchal		
Kraj : Pardubický	Obec: Česká Třebová		
Investor: Město Česká Třebová			Datum: IX/2022
Stavba: Rekonstrukce VO v místní části Křib v České Třebové Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			Stupeň: DPS Zak.čís.: 22/2022 Arch. číslo: 1608
Obsah: Situace celková a koordinační–list 2			Měřítko: 1:500 Čís.výkr.: C1.2