

Rekonstrukce zasedací místnosti Městského úřadu Česká Třebová

Žádost o dodatečné informace k veřejné zakázce malého rozsahu, text zaslaný uchazečem:

Prosím o doplnění informací k zakázce Rekonstrukce zasedací místnosti Městského úřadu Česká Třebová:

- Materiál stolů – nohy lamino desky, ale deska má být z masivu 65mm silná. To je obrovský kvalitativní nepoměr. Takto silná masivní dubová deska bude velice drahá, předpokládám tedy, že se spíše jedná o dýhovanou desku na podkladu tl. 65mm a zároveň bych asi doporučil i desku odlehčit, jinak bude velice náročné se stoly manipulovat a skládat do jiných sestav. Prosím o upřesnění a případně potvrzení, že má deska má být provedena z masivu.
- Akustické panely – v textu je zmíněno, že budeme dřevěné lamely lepit na předpřipravený šedý podklad. Ten podklad bude nějaká akustická pěna? Nebo jen natřená stěna? Pro lepení musí být kvalitní podklad, aby se to neutrhlo. Navíc pokud se lamely nalepí jen na stěnu a budou vytvářet „mříž“ s šedým podkladem, tak nebude plnit akustickou funkci, pouze estetickou. Zpravidla se tyto lamelové panely instalují ve velkých blocích společně s akusticky aktivním materiálem. Obdobná situace je u nové stropní konstrukce, kde se lamely mají lepit na nový SDK podhled, lépe řečeno na tmel natažený na nový SDK podhled, protože ten musí být aplikované před montáží lamel. Tmelová vrstva podhledu není určena na jakoukoliv další zátěž. Prosím o bližší specifikaci.

Odpověď zadavatele veřejné zakázky:

- Stoly budou provedeny dle projektové dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace.
- V projektu je navržen obklad stěn a stropu akustickými panely. Tyto panely jsou tvořeny dřevěnými lamelami nalepenými na šedé akustické desky. Jedná se o typový výrobek.

V České Třebové dne 18.04.2024

Zdeněk Řehák, v.r.
starosta města