


VÝPIS PRVKU PSV

DEPOZITÁŘ MĚSTSKÉHO MUZEA ČESKÁ TŘEBOVÁ

1

	ROZMĚRY V MM	SCHEMA + POPIS	POČET KUSŮ					POZN.
			1S	1NP	2NP		CELK.	
1	STAVEB. OTVOR 1450/2100 ROZMĚR DVEŘÍ 900+400/1970	<p>Dvoukřídlové asymetrické dveře venkovní, včetně zárubní, bezpečnostní, otevíravé, plastové, plné. Barva bílá.</p> <p>Dveře budou osazeny do stavebního otvoru 1450x2100mm. Hlavní křídlo bude šířky 900mm (pravé). (Udveří = 1,4W/m²K - včetně rámu). Dveře se musí dát otevřít o více jak 90° (požadavek investora z důvodu stěhování). Z tohoto důvodu bude provedena úprava vnitřního ostění (zkosení). Součástí je oprava a úprava vnitřního ostění dveří po vybourání stávajících dveří a stávající ocel.mříže. Ostění dveří bude z vnitřní strany otlučeno (štuk, omítka, ker.sokl). Poté bude provedeno vyrovnaní podkladu jádrovou omítkou. Současně bude provedena i oprava a úprava vnějšího ostění. Práh - bezbarierový profil (20mm). Provedena bude i stavební úprava prahu (nabetonování) - z důvodu nově přeřešeného sjezdu ze stávající rampy).</p> <p>Venkovní vchodové dveře - plastové dvoukřídlové asymetrické, plné, bezpečnostní (v rozsahu kodu A8, s pojistným limitem plnění do 10mil. Kč, zámek dveří - bezpečnostní uzamykací systém a současně tříbodový rozvorový zámek) - NUTNO DODAT CERTIFIKÁT O SPLNĚNÍ PODMÍNEK. U dveří vč.rámu = 1,4 W/m²K.</p> <p>Dveře budou zajištěny EZS 3.stupně s plášťovou a prostorovou ochranou s vyvedením poplachového signálu na PCO nebo do místa s nepřetržitou službou.</p> <p>- Kování - koule, klika.</p> <p>- Přesné rozměry stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>- Provedení dveří bude v rámci realizace stavby řádně v předstihu projednáno a odsouhlaseno provozovatelem (investorem).</p>		1			1	SO 01
2	STAVEB. OTVOR 900/1800	 <p>volný otvor výšky 200mm v rámu okna - viz profese VZT</p> <p>Do stávajícího stavebního otvoru 900x1800mm bude osazeno jednokřídlové okno plastové, s volným otvorem v horní části rámu okna. Volný otvor bude výšky 200mm, šířky dle tl.rámu okna. Okno bude otevíravé, vyklápěcí (členění dle nákresu). Zaskleno izolačním trojsklem (Ucelého okna=1,0W/m²K) - okno s mikroventilací, barva bílá, čiré zasklení. Výška zasklení bude dle tl.rámů okna a výšky volného otvoru 200mm - viz nákres.</p> <p>Součástí je oprava a úprava vnitřního a vnějšího ostění okna.</p> <p>- Okno bude dodáno včetně vnitřního plastového komůrkového parapetu (v ostění).</p> <p>- Nový venkovní parapet.</p> <p>- Přesný rozměr stavebního otvoru je třeba oměřit přímo na stavbě.</p> <p>- Stávající vnitřní okenní ocelová mříž bude demontována, nově upravena, přebroušena a opatřena novým nátěrem a po osazení nového okna bude nově nakotvena do zdiva - dle požadavku provozovatele.</p>		1			1	uveden stavební rozměr SO 01
				1			1	SO 01