

Výpočet dostatečné vzdálenosti

Datum: 17.04.2024

Provedeno dle mezinárodní normy: ČSN EN 62305-3:2012-01

Číslo zákazníka/projektu.: 00006 / 24-077

Projektant/montážní firma:

Společnost: Ing. Jan Jungwirth


Název:

Ulice: Václavická 1711, Náchod

PSČ: 547 01

Telefon:

Kotelna



Aktuální zobrazení: Celková stavba (3D)

Údaje o dostatečné vzdálenosti v cm

Zákazník/objednatel:

Číslo zákazníka: 00006

Jméno: IPOKA s.r.o.

Ulice: Blanky Waleské 558

PSČ: CZ-28102-Cerhenice

Údaje pro výpočet:

Volba třídy ochrany před bleskem: III

Proudové zatížení: 100 kA

k_m - Izolační hodnota k_m : 1

Úroveň potenciálu: 0 m

Projekt:

Číslo projektu: 24-077

Název projektu: Kotelna TEZA s.r.o.

Ulice: Lhotka čp.205

PSČ: CZ-56002-Lhotka