

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Domov pro seniory – budova C, Česká Třebová
Evidenční číslo veřejné zakázky:	F2024-038235
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Česká Třebová
Sídlo:	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2
IČO:	002 78 653
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Užší řízení
Limit zadávacího řízení:	Nadlimitní

I. Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel ve lhůtě pro podání žádostí o účast, níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel rozhodl, v souladu s rozhodovací praxí, že bude ve lhůtě pro podání žádostí o účast reagovat výhradně na dotazy směřující na podání žádostí o účast a případné dotazy k technickým podmínkám budou řešeny až v rámci žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě pro podání nabídek. Zadavatel tedy ve lhůtě pro podání nabídek na tyto žádosti poskytuje následující odpovědi:

DOTAZ 1

Žádáme o zaslání dokumentací elektro-rozvaděčů (schémata, specifikace a další podrobnosti).

ODPOVĚĎ 1

Zadavatel přílohou uveřejňuje výkresy elektro-rozvaděčů (viz příloha č.1). V soupisech uveřejněných na profilu zadavatele se nic nemění.

DOTAZ 2

Dobrý den, bylo by možné nahradit fasádu za tuto viz. popis:

Fasádní obkladový prvek produktové řady Design z čedičových desek Rockpanel kotvený nýtováním na nosnou podkonstrukci pro navrhování a realizaci exkluzivních zavěšených fasád.

Fasádní čedičová deska RCP VK1 je strojně formátovaný fasádní prvek, který se ve vertikální spáře kotví k podkladní konstrukci pomocí nýtů s povrchovou úpravou v barvě desky. Vertikální spáru tvoří plocha profilu nosného roštu, horizontální spára je buď otevřená, nebo s příčkami. Pohledové prvky nosného roštu mají povrchový vzhled přírodního hliníku a mohou být opatřeny lakovaným povrchem v barvě desky.

Výhodou tohoto fasádního prvku je dokonalá rovinnost, možnost demontáže jednotlivých desek a vysoká pevnost i při velkých formátech desek, čímž lze dosáhnout zvýraznění vybraných partií a dodat objektu atraktivní vzhled.

- čedičové desky Rockpanel.

ODPOVĚĎ 2

Bohužel nemůžeme uvést konkrétní výrobek, ale v zásadě proti uvedeným deskám nemáme námitek, pokud splní obecné požadavky uvedené v zadání. Nejsme si jisti, zda splní např. požadavek na skryté upevnění k roštu. Proto doplňujeme obecný popis o **žlutě zvýrazněný popis**. Navíc přikládáme výkresy fasádních pohledů se spárořezem velkoformátových desek, který může být v rámci dílenské dokumentace v detailech upraven podle vybraného výrobku (viz příloha č. 2).

Upravená specifikace (technická zpráva D.1.1.1.1, část Skladby konstrukcí):

- pohledové fasádní velkoformátové sendvičové desky 10-**11 mm**
 - jádro z minerálních vláken vyztužené sklolaminátem **nebo opatřené ochrannou matnou fólií**
 - oboustranný dekorativní povrch, odolný proti krupobití
 - výběr dezénu imitace dřeva podle předložených vzorků výrobce v rámci KD
 - požární odolnost A2-s1, d0

- nosný rošt desek a izolace z hliníku nebo oceli žárově zinkované kotvený do zdiva/betonu/ocelové konstrukce
- skryté mechanické upevnění desek k roštu, případně kotvení pomocí nýtů s povrchovou úpravou v odstínu desky

II. Zadavatel současně z vlastního podnětu poskytuje vysvětlení zadávací dokumentace:

Informace č. 1

Zadavatel v příloze tohoto vysvětlení poskytuje nové a pro zpracování nabídky závazné obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo (viz příloha č. 3). Původní obchodní podmínky uveřejněné na profilu zadavatele se tímto ruší a nově zveřejněné se stávají součástí zadávací dokumentace.

Zdůvodnění: Zadavatel doplnil v čl. 3 obchodních podmínek členy realizačního týmu takto: statik, specialista elektro a koordinátora BOZP (na straně zhotovitele), tedy osoby, které byli (mimo jiné) zadavatelem požadovány k prokázání splnění technické kvalifikace. Identifikační údaje těchto osob budou doplněny vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy o dílo společně s osobou hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, a to shodnými osobami, kterými dodavatel prokazoval svoji kvalifikaci.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výkresy elektro-rozvaděčů (13 souborů PDF)

Příloha č. 2 - Výkresy fasádních pohledů se spárořezem (3 soubory PDF)

Příloha č. 3 - Svazek 3 - Obchodní podmínky formou návrhu smlouvy o dílo – revize 1