

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	Rekonstrukce tělocvičny Základní školy Česká Třebová, Ústecká ulice
------------------------	---

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Město Česká Třebová
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová
IČ:	002 78 653
Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele:	Zdeněk Řehák, starosta města
Kontaktní osoba:	Bc. Karel Formánek, Martin Hlaváček
Telefon, email:	465 500 170, karel.formanek@ceska-trebova.cz 465 500 171, martin.hlavacek@ceska-trebova.cz

3. ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

1. Text žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz uchazeče:

V půdoryse je specifikován podhled v tl.20mm se stínovou lištou a bez jakýchkoli protinárazových komponent a specifikací. Ta je vyžadována pouze dovětkem UPOZORNĚNÍ, ovšem předchozí specifikace odpovídá spíše obyčejnému podhledu do kanceláří/učeben. Je potřeba zaslat buď referenční výrobek nebo alespoň definovat požadovanou třídu nárazové odolnosti dle ČSN EN 13964 Příloha D a tomu by se následně podřídila zbylá specifikace.

V TZ je navíc další protichůdný popis na desky tl. 25mm, systém B a dodatečnou izolaci 40 mm (pravděpodobně cíleno na dřevovláknité desky Heradesign). Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o požadované.

Odpověď:

V rámci projektové dokumentace, konkrétně v dokladové části dokumentace, v dokumentu akustického posudku, je uvedena přesná specifikace podhledu, a to následovně:

„Do posuzovaného prostoru navrhujeme provedení podhledu stropu z akustických panelů Heradesign Superfine tl. 25 mm, s celkovým svěšením 700 - 900 mm. Ve vzniklé dutině bude umístěna minerální izolace tl. 40 mm. Panely budou instalované montážním systémem B z důvodu dodržení požadavku na dostatečnou odolnost proti nárazu míče. Materiál bude třídy pohltivosti A s $\alpha_w = 0,90$. Celková plocha podhledu bude 271,2 m². Tato úprava je graficky znázorněna na obr. 5 červenou barvou.,,

V rámci této specifikace se jedná o referenční příklad výrobce, přičemž v případě použití konkurenčního výrobce se stejnými nebo lepšími vlastnostmi je takové řešení zcela v pořádku a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Co se týče zmínky o standardních SDK podhledech, ty se dle projektové dokumentace nacházejí pouze v chodbách a v zázemí (šatny, sociální zázemí).

V České Třebové dne 04.02.2026

.....

...

Zdeněk Řehák, starosta města