

**LEGENDA:**

- VNITŘNÍ VZT REKUPERAČNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA VZT
- OHŘÍVAČ REKUPERAČNÍ JEDNOTKY
- KONDENZAČNÍ JEDNOTKA - DODÁVKA VZT
- STÁVAJÍCÍ SPÍNAČ OSVĚTLENÍ ŘAZENÍ 5
- STÁVAJÍCÍ DVOJTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ VZDUCHOTECHNIKY
- OVLADAČ VZT JEDNOTKY - CP TOUCH - DODÁVKA VZT
- TRASA V KABELOVÉM ŽLABU S VÍKEM 62x50
- TRASA V KABELOVÉM ŽLABU S VÍKEM 125x50

**ZÁKLADNÍ ÚDAJE:**

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50HZ, 400V/230V TN-C-S


OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ED. 3

- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTÝ

- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1 ED.2, 33 2000-5-51 ED. 3 - VIZ. TZ

PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI NA OMÍTCE, V KABELOVÝCH ŽLABECH, V TRUBKÁCH A V INSTALAČNÍCH LIŠTÁCH

|                |  |                       |  |         |
|----------------|--|-----------------------|--|---------|
| VYPRACOVAL     | VEDOUČÍ PROJEKTANT   | ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT | <div><p><b>ELEKTRO-SYCHRA</b><br/>Elektro-Sychra, spol. s r.o.<br/>Jihomráčská 233<br/>562 01, Ústí nad Orlicí<br/>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</p></div> |         |
| ROMAN HRODĚJ   | ROMAN HRODĚJ   | ING. PETR ŠEDA J      |  |         |
| MÍSTO VÝSTAVBY | Habrmánova 1500, 560 02 Česká Třebová  |                       |  |         |
| INVESTOR       | Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová                              |                       | FORMÁT   | 4 A4    |
| AKCE:          | REKONSTRUKCE VZDUCHOTECHNIKY ŠKOLNÍ KUCHYNĚ A JIDELNY ZŠ ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE |                       | DATUM  | 12/2018 |
|                |  |                       | STUPEŇ   | DPS     |
|                |  |                       | ČÍSLO ZAKÁZKY  | 18093   |
| ČÁST:          | ELEKTROINSTALACE   |                       | MĚŘITKO  | 1 : 50  |
| VÝKRES:        | ELEKTROINSTALACE 1.NP  |                       | ČÍSLO VÝKRESU  | E.1.2   |