PŮDORYS 1:50

POZNÁMKY:

LEHKÉ HRAZENÍ (HEA100, UPE100, VÝDŘEVA) NENÍ NAVRŽENO PRO BOČNÍ ZATÍŽENÍ MECHANISMY



OCHRANÉ POSPOJOVÁNÍ K MET

- Ⓐ SAMOJÍZDNÝ PŘEKOPÁVAČ BACKHUS A38
- Ⓑ BUBNOVÝ TŘÍDIČ EVA 2000 - H07V-K 6mm2 gn-ye
- Ⓒ DRTIČ HUSMANN HFG II - H07V-K 25mm2 gn-ye
- Ⓓ KOLOVÝ NAKLADAČ
- Ⓔ KALOVÉ ČERPADLO - H07V-K 6mm2 gn-ye
- Ⓕ PŘÍPRAVA NA PROVZDUŠŇOVACÍ VENTILÁTOR - H07V-K 6mm2 gn-ye
- Ⓗ SKLAD KOMPOSTU cca 2x100m^3
- Ⓘ ZAKRYTÝ KONTEJNER S KALY Z ČOV
- Ⓙ ROZVOD VODY NA POSTŘIK - SUCHOVOD

+RH1 - H07V-K 25mm2 gn-ye
+R1,+R2 - H07V-K 6mm2 gn-ye

LEGENDA ROZVADĚČŮ:

+R1,+R2 - VENKOVNÍ NÁSTĚNNÉ ROZVADĚČE 780x630x380mm (VxŠxH), UMÍSTĚNÉ NA SLOUPU, IP55

+RH1 - HLAVNÍ VOLNĚ STOJÍCÍ ROZVADĚČ 1800x800x400mm (VxŠxH), PODSTAVEC 200mm, IP55

LEGENDA UZEMNĚNÍ:

- VNĚJŠÍ LPS - DRÁT FeZn Ø 10mm
- OBVODOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4 mm2
- ZÁKLADOVÝ ZEMNIČ FeZn 30x4mm2
- DRÁT AlMgSi 8mm2
- LANĚNÝ VODIČ CYA, ZELENOŽLUTÝ + KAB. OKO
- SZb+OÚ1,7 SVORKA ZKUŠEBNÍ + OCHRANNÝ ÚHELNÍK 1,7m
- S SVAR
- VOLNÝ KONEC ZEMNIČE -, FeZn 30x4mm
- SR 2b SVORKA KŘÍŽOVÁ PÁSKA-PÁSKA
- SR 3b SVORKA KŘÍŽOVÁ PÁSKA-DRÁT
- SK SVORKA KŘÍŽOVÁ DRÁT-DRÁT

- MET - EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE (OBO BETTERMANN TYP 1809 A)
- UZEMNĚNÍ OBECNĚ
- DLH DQ 8 DRŽÁK VEDENÍ NA VLNITOU KRYTINU DLH DQ 8 WPRO5 V2A STTZN (206 105))
- PV 32
- PV 1s PODPĚRA VEDENÍ NA OPLÁŠTĚNÍ BUDOV
- PV 23 PODPĚRA VEDENÍ NA PLECHOVÉ STŘECHY
- SJ 1 SVORKA K JÍMACÍ TYČI
- JT 2m JÍMACÍ TYČ PRO TRAPÉZOVÉ STŘECHY 2m FS 16 10 2000 TD AL V2A K (123 032)

Speciální držák jímací tyče umožňuje vyrovnat sklon až 10° (sklo střechy 8°)

Poz.: ROZMĚRY JSOU UVEDENY V METRECH

REALIZACE PRŮMYSLOVÝCH STAVEB OSTRAVA a.s.
Nákladní 3179/1, 702 00 Ostrava CZECH REPUBLIC
info@rpsostrava.cz www.rpsostrava.cz

Výkres je naším duševním vlastnictvím a tvoří součást obchodního tajemství a.s.
Postoupení třetím osobám je zakázáno.

Stupeň	změna DPS	Formát	A3
Investor	MU ČESKÁ TŘEBOVÁ		
Stavba-objekt-provozní soubor	SO 07 Rozvody NN, uzemnění a osvětlení		
Vypracoval	ING. NOVÁK	Název zakázky	REG. CENTR. PRO NAKL. S ODPADY - KOMPOSTÁRNA
Přezkoušel	ING. LIPTÁK	Číslo zakázky	2379/2020
Zodp. proj.	ING. ŠINDEL	Archívní č.projektu	
Schválil	ING. HRŮZA	Původní číslo	1557.3-04-07-09
Datum	09/2020		
Obsah výkresu	Uzemnění a pospojování	Měřítko	1:70
Číslo výkresu	RPS-2379.5-04-07-08	Revize	
List	1	Listů	1