






	1	2	3	4	5	6	7	8		
A	<div>Technická specifikace<div>List: 1</div></div>								A	
	Číslo pol.	Počet	Název přístroje/zařízení	Typové číslo objednací číslo	Označení	Výrobce Dodavatel				
B	1	1	Otočný spínač 4 pozice 30° 400 V 10 A rukojet	OC10G03PNBN00NS031	+DVEŘE R2-28SA3	ABB				
	2	1	Nástěnná zásuvka 400V, IP67, 125A, 5-pól s vypínačem, uzam.	2CMA162792R1000	+7XC4-	ABB				
	3	2	Hl. vypínač 3P, 25A, OT25F3	1SCA104857R1001	-17Q1, -23Q1	ABB				
	4	2	Rukojet se štítkem ON/OFF uzam, žluto-červená, IP54, OHYS3AH	1SCA105325R1001		ABB				
	5	2	Hřídele 250mm pro rukojeti se štítkem, OXS6x250	1SCA101660R1001		ABB				
	6	4	Kryt svorek pro 16-40A vypínač, OTS40T3	1SCA105317R1001		ABB				
	7	2	Pomocný kontakt 1NO/1NC, montáž na obě strany, OA2G11	1SCA022379R8100		ABB				
	8		Rezerva							
C	9	2	Signálka LED 24VDC, žlutá	M22-L-Y + M22-LED-W + M22-A	+DVEŘE R2-29HL4	EATON				
					+DVEŘE R2-29HL6					
	10	1	Signálka LED 24VDC, červená	M22-L-G + M22-LED-R + M22-A	+DVEŘE R2-23HL5	EATON				
	11	1	22 Tlačítko nouzového zastavení 1R, odaretace pootočením	M22-A + M22-K01 + M22-PVT	+DVEŘE RH1-3SEM1	EATON				
	12	1	Signálka LED 230VAC, bílá	M22-L-W + M22-LED230-W + M22-A	+DVEŘE RH1-2HL3	EATON				
	13	3	Signálka LED 230VAC, zelená	M22-L-G + M22-LED230-G + M22-A	+DVEŘE R1-17HL7	EATON				
					+DVEŘE R2-23HL7					
					+DVEŘE RH1-2HL2					
D	14	1	Signálka LED 12-30V AC/DC, bílá	M22-L-W + M22-LED-W + M22-A	+DVEŘE +R2-27HL7	EATON				
	15	1	Otočný ovladač 2polohy 1Z/0R, uzamykatelný	M22-WRS	+DVEŘE R2-28SA2	EATON				
	16	2	Prázdná skříňka pro povrchovou montáž, žlutá	M22-IY1	+T-3SEM2, +T-3SEM3	EATON				
	17		Rezerva							
	18	2	Prázdná krabice, šeda, 1otvor	M22-I1	+SB1, +SB2	EATON				
	19	3	MTP 150/5A, 0,5S%, 5VA	ASK 31.4 (8561)	-1TA1.1, -1TA1.2, -1TA1.3	GHV Trading				
	20	2	Přípojnice Cu 12x5 (200A) 2,4m včetně izolátorů a držáků	01618.000	-PE_CU, -PEN_CU	GHV Trading				
	21	1	Přechodová krabice 93x93x62mm (VxŠxH) včetně svorek, IP66	DK 0202	+MXM1-	HENSEL				
E	22	3	Přechodová krabice 93x93x62mm (VxŠxH) včetně svorek, IP66	DK 0202 GZ	+MXHL-, +MXNZ-, +MXSL-	HENSEL				
	23	1	Mod. rozb svorkovnice 4P, 160A	0 048 79	-1X400/6	LEGRAND				
	24	2	Ponorná sonda PSK-1 do kalů, 1 elektroda	PSK-1	+SL1-, +SL2-	MAVE				
	25	1	Vyhad. jednotka pro 4 nezávislé hladiny MIN/MAX, 230VAC, 4xCO	MAVE 2-S4 DIN	-29CU1	MAVE				
	26	2	Kontaktní prvek, zadní upevnění, 1V	M22-KC01	+SB1, +SB2	EATON				
	27	2	Ovládací hlavice nouzového zastavení, otočná	M22-PVT	+SB1, +SB2	EATON				
	28	2	Kontaktní prvek, zadní upevnění, 1Z	M22-KC10	+SB1, +SB2	EATON				
F	RPS-2379.5-04-07-02 SO 07 Rozvody NN, uzemnění a osvětlení								F	
	RPS Ostrava - PD ve stupni změna stavby před dokončením (kompostárna Třebovice)									
					Datum 03.09.2020	RPS Ostrava - Kompostárna Třebovice RPS Ostrava a.s. 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Nákladní 3179/1	 TEMEX spol. s r.o. Erbenova 19, 703 00 Ostrava	Název výkresu Technická specifikace	Archivní číslo M-1620009-02	=
	Změna	Popis změny	Datum	Jméno	Soubor	Název projektu	Investor (objednatel)		Zakázkové číslo 16z20009	List 1 Listů 5
	1	2	3	4	5	6	7	8		

<

	1	2	3	4	5	6	7	8	
A	<div>Technická specifikace<div>List: 3</div></div>								A
	Číslo pol.	Počet	Název přístroje/zařízení	Typové číslo objednací číslo	Označení	Výrobce Dodavatel			
B	56	1	Prodlužovací hřídel, pro BH630/BD250	OEZ:13658 (RP-BHD-CH10)		OEZ Letohrad			
	57	1	Blok ručního pohonu, s uzamykáním, pro BD250	OEZ:13652 (RP-BD-CK20)		OEZ Letohrad			
	58	1	Páka ručního pohonu, barva černá, s uzamykáním, pro BH630/BD250	OEZ:13656 (RP-BHD-CP20)		OEZ Letohrad			
	59	1	Ložisko ručního pohonu, IP40, štítek - barva černá, pro BH630/BD250	OEZ:37246 (RP-BHD-CN40)		OEZ Letohrad			
	60	2	Kryt svorek, IP20, 3pól, pro BD250	OEZ:13534 (OD-BD-KS03)		OEZ Letohrad			
	61	1	Odpínač válcových pojistek 10x38, 3-pol. s poj. PV10 16 gG	OPVP10/3 +3x PV10 16 gG	-2FU7	OEZ Letohrad			
C	62	1	Proudový chránič s nadproudou ochranou char.B, 16A/30mA, LFI (10kA)	LFI 16B/1N/0,03	-13FI2	OEZ Letohrad			
	63	4	Proudový chránič s nadproudou ochranou char.B, 10A/30mA, LFI (10kA)	LFI 10B/1N/0,03	-4FI2, -14FI2, -19FI2, -25FI2	OEZ Letohrad			
	64	1	Odpínač válcových pojistek 10x38, 3-pol. s poj. PV10 20 gG	OPVP10/3 + 3x PV10 20 gG	-27FU1	OEZ Letohrad			
	65	8	Zářivková trubice 36W, T8, G13, neutrální bílá, 93 lm/w, 4000K	Philips MASTER TL-D 36W/840		PHILIPS			
	66	1	Rozvaděč SE8 s MP 1800x800x400mm, RAL 7035, IP55	5831.500	+RH1-	RITTAL			
	67	1	Podstavec VX šxv 800x200mm, RAL9005	8640.023		RITTAL			
	68	1	Bočnice podstavce VX 400x200mm, RAL9005	8640.041		RITTAL			
	69	3	Systémové LED svítidlo, 900lm, 100-240V	2500.200		RITTAL			
	70	3	Připojovací kabel pro systémové LED svítidlo 3m	2500.400		RITTAL			
	71	1	Schránka dokumentace pro š.800mm hl.90mm	4118.000		RITTAL			
D	72	3	Ventilátor s filtrem 105m3/h,230V,50/60	3239.100		RITTAL			
	73	3	Výfuková mřížka pro SK 3239.1xx	3239.200		RITTAL			
	74	1	Dveřní polohový spínač+komfortní rukojeť+přisl.	2500.460+8611.020+8611.160+2531.000		RITTAL			
	75	2	Nástěnná venkovní skříň 780x630x380mmmm, RAL7035, IP55	CS 9791.045	+R1-, +R2-	RITTAL			
	76	2	Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo	2500.460		RITTAL			
	77	4	Topení 800W, 230V včetně ventilátorů	SK3105.400	-5EO2, -5EO3, -20EO2, -26EO2	RITTAL			
	78		Rezerva						
	79	6	Termostat,+5 až +55 °C 230-24V/AC, 60-24 V/DC	3110.000		RITTAL			
	80	1	Přepět. ochrana, typ 1+2, TN-C	FLP-B+C MAXI VS/3	-1FV3	SALTEK			
	81	2	Přepětová ochrana 4p T1+T2	FLP-12,5 V/4	-17FV4, -23FV4	SALTEK			
E	82	1	Měř. modul 5A (W,P,Q,U,I,f,cos fi)	METSEPM5110	-2PW4	Schneider electric			
	83	1	Spojovací krabice, Polypropylen (PP), 150 mm, 105 mm, 80 mm, IP55	ENN05007	+MXOS1-	SCHNEIDER ELECTRIC			
	84	2	Výstražný maják, barva žlutá, 230VAC, základna+podstavec	XVBLOM8+XVBC07+XVBZ02+XVBC12	+30HL2-, +30HL3-	Schneider Electric			
	85	5	Pojistková vložka 10,3x38 gG 6A	15777		Schneider electric			
	86	2	Svorka pružinová WEIDMULLER 2,5 zeleno-žlutá (1521680000)	A2C 2,5 PE	-X2, -X3	WEIDMULLER			
F	RPS-2379.5-04-07-02 SO 07 Rozvody NN, uzemnění a osvětlení								F
	RPS Ostrava - PD ve stupni změna stavby před dokončením (kompostárna Třebovice)								
			Datum	03.09.2020	RPS Ostrava - Kompostárna Třebovice	 <div>TEMEX spol. s r.o. Erbenova 19, 703 00 Ostrava</div>	Název výkresu	Archivní číslo	=
			Kreslil	M.Novák	RPS Ostrava a.s.		Technická specifikace	M-1620009-02	+
			Kontrola	T.Lipták	702 00 Ostrava - Moravská Ostrava Nákladní 3179/1			Zakázkové číslo	List 3
	Změna	Popis změny	Datum	Jméno	Soubor	Název projektu	Investor (objednatel)	16z20009	Listů 5
	1								
	2								
	3								
	4								
	5								
	6								
	7								
	8								

1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																
<div><div>Technická specifikace</div><div>List: 4</div></div>																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><th>Číslo pol.</th><th>Počet</th><th>Název přístroje/zařízení</th><th>Typové číslo objednací číslo</th><th>Označení</th><th>Výrobce Dodavatel</th></tr><tr><td>87</td><td>2</td><td>Relé PT-4P, ovl.napětí 24VDC s přísl.</td><td>PT570024</td><td>-29KA4, -29KA6</td><td>SCHRACK</td></tr><tr><td>88</td><td>3</td><td>Zásuvka vestavná rovná IP54, 230VAC/16A, 3P</td><td>IERN 1632</td><td>+LEVÝ BOK R1-18XC5</td><td>SEZ Dolný Kubín</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+LEVÝ BOK R2-24XC5</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+LEVÝ BOK RH1-6XC5</td><td></td></tr><tr><td>89</td><td>3</td><td>Zásuvka vestavná rovná IP54, 400VAC/32A, 4P</td><td>IERN 3243</td><td>+LEVÝ BOK R1-18XC3</td><td>SEZ Dolný Kubín</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+LEVÝ BOK R2-24XC3</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+LEVÝ BOK RH1-6XC3</td><td></td></tr><tr><td>90</td><td>3</td><td>Zásuvka vestavná rovná IP54, 400VAC/32A, 5P</td><td>IERN 3253</td><td>+LEVÝ BOK R1-18XC2</td><td>SEZ Dolný Kubín</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+LEVÝ BOK R2-24XC2</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>+LEVÝ BOK RH1-6XC2</td><td></td></tr><tr><td>91</td><td>3</td><td>Vidlice průmyslová 400V, IP67, 125A, 5-pól</td><td>IVGN 12553</td><td></td><td>SEZ KROMPACHY</td></tr><tr><td>92</td><td>1</td><td>Frekvenční měnič 5,5kw, G120C, IP20, PROFINET</td><td>6SL3210-1KE21-3AF1</td><td>-27FM1</td><td>SIEMENS</td></tr><tr><td>93</td><td>1</td><td>Stykač 3P, 5.5kw/12A, ovl.napětí 230VAC, 50/60Hz, 1Z+1V</td><td>LC1-D12P7</td><td>-15KM6</td><td>TELEMECANIQUE</td></tr><tr><td>94</td><td>1</td><td>Stykač 3P, 15kw/32A, ovl.napětí 230VAC, 50/60Hz, 1Z+1V</td><td>LC1-D32P7</td><td>-15KM5</td><td>TELEMECANIQUE</td></tr><tr><td>95</td><td>4</td><td>Venkovní svítidlo 230VAC, halogenidová vybojka, 1x250W, IP66</td><td>XANTI-250H-SYM, 1x250W, 3,0A</td><td>+SV1-, +SV2-, +SV3-, +SV4-</td><td>Vyrtych</td></tr><tr><td>96</td><td>4</td><td>Průmyslové zářivkové svítidlo 230VAC, 2x36W, IP66</td><td>VIPET-II-PC-236-EP-T40</td><td>+SV5-, +SV6-, +SV7-, +SV8-</td><td>Vyrtych</td></tr><tr><td>97</td><td>8</td><td>Svorka WAGO trojitá 221-413</td><td>WAGO 221-413</td><td>-XOS1, -XOS2</td><td>WAGO</td></tr><tr><td>98</td><td>5</td><td>Kab. vývodka M16x1,5, (5-10mm), IP68</td><td>MV-16</td><td>-V_W10.1, -V_W11.1, -V_W13.1, -V_W14.1</td><td>WAPRO</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-V_W15.1, -V_WEM1</td><td></td></tr><tr><td>99</td><td>1</td><td>Kab. vývodka M20x1,5, (10-14mm), IP68</td><td>MV-20</td><td>-V_W21.1</td><td>WAPRO</td></tr><tr><td>100</td><td>1</td><td>Kab. vývodka M40x1,5, (22-32mm), IP68</td><td>MV-40</td><td>-V_W7.1</td><td>WAPRO</td></tr><tr><td>101</td><td>3</td><td>Kab. vývodka M25x1,5, (13-18mm), IP68</td><td>MV-25</td><td>-V_W8.1, -V_W9.1, -V_W17.1</td><td>WAPRO</td></tr><tr><td>102</td><td>2</td><td>Svorka pružinová WEIDMULLER 4 zeleno-žlutá (2051360000)</td><td>A2C 4 PE</td><td>-X2</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>103</td><td>28</td><td>Průchozí svorka PUSH IN, 1.5 mm2, tmavě béžová (1552790000)</td><td>A2C 1,5</td><td>-X3, -X4, -XEM, -XPW1</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>104</td><td>1</td><td>Svorka patrová, 6x1,5mmmm béžová/modrá (1988170000)</td><td>AAP11 1.5 LI BL</td><td>-XM24</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>105</td><td>1</td><td>Napájecí zdroj Pro ECO 230VAC/24VDC/5A, IP20</td><td>1469480000</td><td>-27GU2</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>106</td><td>1</td><td>Svorka patrová, 6x1,5mmmm béžová/červená (1988160000)</td><td>AAP11 1.5 LI RD</td><td>-XL24</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>107</td><td>4</td><td>Svorka pružinová WEIDMULLER 6 modrá (1991790000)</td><td>A2C 6 BL</td><td>-X2, -XP</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>108</td><td>12</td><td>Svorka pružinová WEIDMULLER 6 béžová (1992110000)</td><td>A2C 6</td><td>-X2, -XP</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>109</td><td>2</td><td>Průchozí svorka PUSH IN, 2.5 mm2, zel. žlutá (1521680000)</td><td>A2C 2.5 PE</td><td>-X3</td><td>WEIDMULLER</td></tr><tr><td>110</td><td>2</td><td>Průchozí svorka PUSH IN, 2.5 mm2, sv. modrá (1521880000)</td><td>A2C 2.5 BL</td><td>-X3</td><td>WEIDMULLER</td></tr></table>								Číslo pol.	Počet	Název přístroje/zařízení	Typové číslo objednací číslo	Označení	Výrobce Dodavatel	87	2	Relé PT-4P, ovl.napětí 24VDC s přísl.	PT570024	-29KA4, -29KA6	SCHRACK	88	3	Zásuvka vestavná rovná IP54, 230VAC/16A, 3P	IERN 1632	+LEVÝ BOK R1-18XC5	SEZ Dolný Kubín					+LEVÝ BOK R2-24XC5						+LEVÝ BOK RH1-6XC5		89	3	Zásuvka vestavná rovná IP54, 400VAC/32A, 4P	IERN 3243	+LEVÝ BOK R1-18XC3	SEZ Dolný Kubín					+LEVÝ BOK R2-24XC3						+LEVÝ BOK RH1-6XC3		90	3	Zásuvka vestavná rovná IP54, 400VAC/32A, 5P	IERN 3253	+LEVÝ BOK R1-18XC2	SEZ Dolný Kubín					+LEVÝ BOK R2-24XC2						+LEVÝ BOK RH1-6XC2		91	3	Vidlice průmyslová 400V, IP67, 125A, 5-pól	IVGN 12553		SEZ KROMPACHY	92	1	Frekvenční měnič 5,5kw, G120C, IP20, PROFINET	6SL3210-1KE21-3AF1	-27FM1	SIEMENS	93	1	Stykač 3P, 5.5kw/12A, ovl.napětí 230VAC, 50/60Hz, 1Z+1V	LC1-D12P7	-15KM6	TELEMECANIQUE	94	1	Stykač 3P, 15kw/32A, ovl.napětí 230VAC, 50/60Hz, 1Z+1V	LC1-D32P7	-15KM5	TELEMECANIQUE	95	4	Venkovní svítidlo 230VAC, halogenidová vybojka, 1x250W, IP66	XANTI-250H-SYM, 1x250W, 3,0A	+SV1-, +SV2-, +SV3-, +SV4-	Vyrtych	96	4	Průmyslové zářivkové svítidlo 230VAC, 2x36W, IP66	VIPET-II-PC-236-EP-T40	+SV5-, +SV6-, +SV7-, +SV8-	Vyrtych	97	8	Svorka WAGO trojitá 221-413	WAGO 221-413	-XOS1, -XOS2	WAGO	98	5	Kab. vývodka M16x1,5, (5-10mm), IP68	MV-16	-V_W10.1, -V_W11.1, -V_W13.1, -V_W14.1	WAPRO					-V_W15.1, -V_WEM1		99	1	Kab. vývodka M20x1,5, (10-14mm), IP68	MV-20	-V_W21.1	WAPRO	100	1	Kab. vývodka M40x1,5, (22-32mm), IP68	MV-40	-V_W7.1	WAPRO	101	3	Kab. vývodka M25x1,5, (13-18mm), IP68	MV-25	-V_W8.1, -V_W9.1, -V_W17.1	WAPRO	102	2	Svorka pružinová WEIDMULLER 4 zeleno-žlutá (2051360000)	A2C 4 PE	-X2	WEIDMULLER	103	28	Průchozí svorka PUSH IN, 1.5 mm2, tmavě béžová (1552790000)	A2C 1,5	-X3, -X4, -XEM, -XPW1	WEIDMULLER	104	1	Svorka patrová, 6x1,5mmmm béžová/modrá (1988170000)	AAP11 1.5 LI BL	-XM24	WEIDMULLER	105	1	Napájecí zdroj Pro ECO 230VAC/24VDC/5A, IP20	1469480000	-27GU2	WEIDMULLER	106	1	Svorka patrová, 6x1,5mmmm béžová/červená (1988160000)	AAP11 1.5 LI RD	-XL24	WEIDMULLER	107	4	Svorka pružinová WEIDMULLER 6 modrá (1991790000)	A2C 6 BL	-X2, -XP	WEIDMULLER	108	12	Svorka pružinová WEIDMULLER 6 béžová (1992110000)	A2C 6	-X2, -XP	WEIDMULLER	109	2	Průchozí svorka PUSH IN, 2.5 mm2, zel. žlutá (1521680000)	A2C 2.5 PE	-X3	WEIDMULLER	110	2	Průchozí svorka PUSH IN, 2.5 mm2, sv. modrá (1521880000)	A2C 2.5 BL	-X3	WEIDMULLER
Číslo pol.	Počet	Název přístroje/zařízení	Typové číslo objednací číslo	Označení	Výrobce Dodavatel																																																																																																																																																																																																		
87	2	Relé PT-4P, ovl.napětí 24VDC s přísl.	PT570024	-29KA4, -29KA6	SCHRACK																																																																																																																																																																																																		
88	3	Zásuvka vestavná rovná IP54, 230VAC/16A, 3P	IERN 1632	+LEVÝ BOK R1-18XC5	SEZ Dolný Kubín																																																																																																																																																																																																		
				+LEVÝ BOK R2-24XC5																																																																																																																																																																																																			
				+LEVÝ BOK RH1-6XC5																																																																																																																																																																																																			
89	3	Zásuvka vestavná rovná IP54, 400VAC/32A, 4P	IERN 3243	+LEVÝ BOK R1-18XC3	SEZ Dolný Kubín																																																																																																																																																																																																		
				+LEVÝ BOK R2-24XC3																																																																																																																																																																																																			
				+LEVÝ BOK RH1-6XC3																																																																																																																																																																																																			
90	3	Zásuvka vestavná rovná IP54, 400VAC/32A, 5P	IERN 3253	+LEVÝ BOK R1-18XC2	SEZ Dolný Kubín																																																																																																																																																																																																		
				+LEVÝ BOK R2-24XC2																																																																																																																																																																																																			
				+LEVÝ BOK RH1-6XC2																																																																																																																																																																																																			
91	3	Vidlice průmyslová 400V, IP67, 125A, 5-pól	IVGN 12553		SEZ KROMPACHY																																																																																																																																																																																																		
92	1	Frekvenční měnič 5,5kw, G120C, IP20, PROFINET	6SL3210-1KE21-3AF1	-27FM1	SIEMENS																																																																																																																																																																																																		
93	1	Stykač 3P, 5.5kw/12A, ovl.napětí 230VAC, 50/60Hz, 1Z+1V	LC1-D12P7	-15KM6	TELEMECANIQUE																																																																																																																																																																																																		
94	1	Stykač 3P, 15kw/32A, ovl.napětí 230VAC, 50/60Hz, 1Z+1V	LC1-D32P7	-15KM5	TELEMECANIQUE																																																																																																																																																																																																		
95	4	Venkovní svítidlo 230VAC, halogenidová vybojka, 1x250W, IP66	XANTI-250H-SYM, 1x250W, 3,0A	+SV1-, +SV2-, +SV3-, +SV4-	Vyrtych																																																																																																																																																																																																		
96	4	Průmyslové zářivkové svítidlo 230VAC, 2x36W, IP66	VIPET-II-PC-236-EP-T40	+SV5-, +SV6-, +SV7-, +SV8-	Vyrtych																																																																																																																																																																																																		
97	8	Svorka WAGO trojitá 221-413	WAGO 221-413	-XOS1, -XOS2	WAGO																																																																																																																																																																																																		
98	5	Kab. vývodka M16x1,5, (5-10mm), IP68	MV-16	-V_W10.1, -V_W11.1, -V_W13.1, -V_W14.1	WAPRO																																																																																																																																																																																																		
				-V_W15.1, -V_WEM1																																																																																																																																																																																																			
99	1	Kab. vývodka M20x1,5, (10-14mm), IP68	MV-20	-V_W21.1	WAPRO																																																																																																																																																																																																		
100	1	Kab. vývodka M40x1,5, (22-32mm), IP68	MV-40	-V_W7.1	WAPRO																																																																																																																																																																																																		
101	3	Kab. vývodka M25x1,5, (13-18mm), IP68	MV-25	-V_W8.1, -V_W9.1, -V_W17.1	WAPRO																																																																																																																																																																																																		
102	2	Svorka pružinová WEIDMULLER 4 zeleno-žlutá (2051360000)	A2C 4 PE	-X2	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
103	28	Průchozí svorka PUSH IN, 1.5 mm2, tmavě béžová (1552790000)	A2C 1,5	-X3, -X4, -XEM, -XPW1	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
104	1	Svorka patrová, 6x1,5mmmm béžová/modrá (1988170000)	AAP11 1.5 LI BL	-XM24	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
105	1	Napájecí zdroj Pro ECO 230VAC/24VDC/5A, IP20	1469480000	-27GU2	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
106	1	Svorka patrová, 6x1,5mmmm béžová/červená (1988160000)	AAP11 1.5 LI RD	-XL24	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
107	4	Svorka pružinová WEIDMULLER 6 modrá (1991790000)	A2C 6 BL	-X2, -XP	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
108	12	Svorka pružinová WEIDMULLER 6 béžová (1992110000)	A2C 6	-X2, -XP	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
109	2	Průchozí svorka PUSH IN, 2.5 mm2, zel. žlutá (1521680000)	A2C 2.5 PE	-X3	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
110	2	Průchozí svorka PUSH IN, 2.5 mm2, sv. modrá (1521880000)	A2C 2.5 BL	-X3	WEIDMULLER																																																																																																																																																																																																		
<div>RPS-2379.5-04-07-02 SO 07 Rozvody NN, uzemnění a osvětlení</div> <div>RPS Ostrava - PD ve stupni změna stavby před dokončením (kompostárna Třebovice)</div>																																																																																																																																																																																																							
<table><tr><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">03.09.2020</td><td colspan="2">RPS Ostrava - Kompostárna Třebovice</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Název výkresu</td><td colspan="2">Archivní číslo</td><td colspan="2">=</td></tr><tr><td colspan="2">Kreslil</td><td colspan="2">M.Novák</td><td colspan="2">RPS Ostrava a.s.</td><td colspan="2">TEMEX spol. s r.o.</td><td colspan="2">Technická specifikace</td><td colspan="2">M-1620009-02</td><td colspan="2">+</td></tr><tr><td colspan="2">Kontrola</td><td colspan="2">T.Lipták</td><td colspan="2">702 00 Ostrava - Moravská Ostrava</td><td colspan="2">Erbenova 19, 703 00 Ostrava</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Zakázkové číslo</td><td colspan="2">List 4</td></tr><tr><td colspan="2">Změna</td><td colspan="2">Popis změny</td><td colspan="2">Datum</td><td colspan="2">Jméno</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">16z20009</td><td colspan="2">Listů 5</td></tr></table>								Datum		03.09.2020		RPS Ostrava - Kompostárna Třebovice				Název výkresu		Archivní číslo		=		Kreslil		M.Novák		RPS Ostrava a.s.		TEMEX spol. s r.o.		Technická specifikace		M-1620009-02		+		Kontrola		T.Lipták		702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		Erbenova 19, 703 00 Ostrava				Zakázkové číslo		List 4		Změna		Popis změny		Datum		Jméno				16z20009		Listů 5																																																																																																																																									
Datum		03.09.2020		RPS Ostrava - Kompostárna Třebovice				Název výkresu		Archivní číslo		=																																																																																																																																																																																											
Kreslil		M.Novák		RPS Ostrava a.s.		TEMEX spol. s r.o.		Technická specifikace		M-1620009-02		+																																																																																																																																																																																											
Kontrola		T.Lipták		702 00 Ostrava - Moravská Ostrava		Erbenova 19, 703 00 Ostrava				Zakázkové číslo		List 4																																																																																																																																																																																											
Změna		Popis změny		Datum		Jméno				16z20009		Listů 5																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8																																																																																																																																																																																																

