



		PLOCHA [m²]
01	ZÁDVEŘÍ	6.21
02	ŠATNA ZŠ	32.53
03	CHODBA	21.05
04	TECH. MÍSTNOST	8.09
05	WC PERS.+ÚKLID	5.39
06	PŘÍPRAVNA / MYTÍ NÁDOBÍ	16.34
07	HERNA	42.34
08	LOŽNICE - MŠ	25.89
09	ŠATNA PERS.	3.47
10	WC DĚTI - MŠ	21.52
11	SCHODIŠTĚ	15.72
12	JÍDELNA	15.84
13	ÚKLIDOVÁ KOMORA	0.88
14	HERNA 2	18.63

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: 3+NPE AC 50HZ, 400V/230V TN-S
OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41ED. 3
- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACI ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI NEBO KRYTY
- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY
STANOVENÍ PROSTŘEDÍ: DLE ČSN 33 2000-1 ED.2, 33 2000-5-51 ED. 3 - VIZ. TZ
PROVEDENÍ : KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU

LEGENDA:

- ZÁSUVKA 16A/230V IP20
- DECENTRÁLNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA DUPLEX INTER
- CYKY-J 3x2,5 - NAPÁJENÍ JEDNOTEK
- UTP cat.6 - NAPOJENÍ JEDNOTEK NA DATOVOU SÍŤ

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div>ELEKTRO-SYCHRA</div><div><div>Elektro-Sychra, spol. s r.o.</div><div>Jilemnického 233</div><div>562 01, Ústí nad Orlicí</div><div>tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div></div></div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Česká Třebová			
INVESTOR	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová 2			
AKCE:	Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby Mateřské a základní školy S001 – Stavební úpravy budovy		DATUM	2/2022
ČÁST:	ELEKTROINSTALACE		STUPEŇ	DPS
VÝKRES:	ELEKTROINSTALACE 1.NP		ČÍSLO ZAKÁZKY	20069
			MĚŘITKO	1:50
			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.2