

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1. Popis území stavby

a) charakteristika území, ve kterém se odstraňovaná stavba nachází, a zastavěného stavebního pozemku

Objekt určený k demolici se nachází v centrální části města Česká Třebová, na křížení ulic Slovanská a Pražského (podél východní resp. jižní strany objektu). Ze západní a severní strany na objekt navazuje zástavba rodinných domů. K demolici je určena pouze jednopodlažní resp. dvoupodlažní část objektu včetně vestavěné trafostanice. Hlavní čtyřpodlažní část objektu zůstane zachována a bude součástí připravované investiční akce města – plánovaná výstavba městské knihovny.

Pozemek v okolí demolované stavby je rovinný bez vzrostlé zeleně resp. náletových porostů.

b) stávající ochranná a bezpečnostní pásma

Stavba zasahuje do ochranných a bezpečnostních pásem sousedních staveb, resp. inženýrských sítí. Podmínky ochrany staveb a ochrany inženýrských sítí zapracovány dle požadavků jednotlivých uživatelů a správců.

c) ochrana území podle jiných právních předpisů¹⁾ - (památková rezervace, památková zóna, zvláště chráněné území ap.)

Stavba se nenachází v památkové rezervaci, zóně, chráněném území a záplavovém území.

d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území ap.

Navrhovaná stavba se nenachází v záplavovém, poddolovaném či seismicky činném území.

e) vliv odstranění stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv odstranění stavby na odtokové poměry, vliv odstranění stavby na požární bezpečnost okolních staveb a pozemků

Objekt určený k demolici se nachází v centrální části města Česká Třebová, na křížení ulic Slovanská a Pražského – demoliční práce budou prováděny s maximální opatrností s ohledem na zachování provozu na výše zmíněných komunikacích. Chodník podél demolovaného objektu bude uzavřen, chodci budou moci využívat chodník na druhé straně komunikace.

Demoliční práce v místech navazujících sousedních objektů budou prováděny s maximální opatrností – důraz bude kladen na zachování stability a odolnosti nosných konstrukcí (stěny, nosná konstrukce zastřešení atd.).

Pro provádění prací budou již v zadávacím řízení vyspecifikovány podmínky pro realizaci a pro pohyb pracovníků firmy

f) zhodnocení kontaminace prostoru stavby látkami škodlivými pro životní prostředí v případě jejich výskytu

PD nepředpokládá kontaminaci prostoru stavby látkami škodlivými pro ŽP

Objekt není kontaminován látkami škodlivými ŽP – střešní krytina z asfaltových pásů se vsypem resp. plechová krytina, nosná stropní konstrukce dvoupodlažní části a konstrukce zastřešení z železobetonových panelů, část krovu dřevěná. Obvodové zdivo z CPP, podlaha betonová, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítky břizolitové. Okna dřevěná zdvojená, v prostou dílen ocelová s jednoduchým zasklením a ze sklobetonových tvárnic. Vstupní dveře dřevěné, vjezdová vrata oceloplechová. Vnitřní dveře dřevěné, typizované.

V objektu nejsou použity materiály obsahující azbest.

g) požadavky na kácení dřevin

Pozemek v okolí demolované stavby je rovinný bez vzrostlé zeleně resp. náletových porostů.

h) věcné a časové vazby; podmiňující, vyvolané a související investice

Zahájení demoličních prací je s ohledem na provedení výběru realizační firmy - předpoklad jaro 2022.

Demoliční práce je nezbytné zkoordinovat se stávajícím provozem na komunikacích Slovanská a Pražského. Při demolici je nezbytné postupovat v souladu se stanovisky správců podzemních inženýrských sítí.

i) seznam sousedních pozemků podle katastru nemovitostí nezbytných k provedení bouracích prací

Pozemky parc. č. 3399/2, 3399/6, 3408/3 a 3408/6 dle KN.

- vlastník: Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová (viz. příloha Průvodní zprávy).

B.2. Celkový popis stavby

a) druh a účel užívání odstraňované stavby

Objekt byl využíván k teoretické a praktické výuce zámečnických prací a svařování při technické škole Jana Pernera. Objekt v současné době není využíván.

b) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Zpracovaná projektová dokumentace je plně v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

c) ochrana odstraňované stavby podle jiných právních předpisů¹⁾ - (informace o zrušení prohlášení objektu za kulturní památku ap.)

Odstraňovaná stavba nepodléhá ochraně podle jiných právních předpisů - stavba není kulturní památkou.

d) stávající parametry odstraňované stavby - zastavěná plocha, obestavěný prostor, počet funkčních jednotek; u stavby obsahující byty - celková podlahová plocha budovy, počet a velikost zanikajících bytů, obytná a užitková plocha zanikajících bytů

Základní objemové parametry stavby:

• Zastavěná plocha stavby:	675,0 m ²
• Obestavěný prostor:	3.535,0 m ³
• Počet funkčních jednotek	0

e) základní předpoklady pro odstranění stavby - časové údaje o průběhu prací, členění na etapy, orientační náklady, předpokládaný způsob odstranění stavby

Předpokládaná doba bouracích prací: 1 měsíc

Stavba nebude členěna do etap.

Předpokládaný způsob odstranění stavby: postupným rozebráním střešní krytiny, rozebrání podhledů, dřevěných krovů, obvodového zdiva a příček, rozbourání betonové mazaniny podlahové konstrukce, odbourání základů.

f) stručný popis stavebních nebo inženýrských objektů a jejich konstrukcí

K demolici je určena pouze jednopodlažní resp. dvoupodlažní část objektu včetně vestavěné trafostanice. Hlavní čtyřpodlažní část objektu zůstane zachována a bude součástí připravované investiční akce města – plánovaná výstavba městské knihovny.

Střešní krytina z asfaltových pásů se vsypem resp. plechová krytina, nosná stropní konstrukce dvoupodlažní části a konstrukce zastřešení z železobetonových panelů, část krovu v ocelové konstrukci (dřevěná). Obvodové zdivo z CPP, podlaha betonová, vnitřní omítky vápenné štukové, vnější omítka břizolitová. Okna dřevěná zdvojená, v prostou dílen ocelová s jednoduchým zasklením a ze sklobetonových tvárnic. Vstupní dveře dřevěné, vjezdová vrata oceloplechová. Vnitřní dveře dřevěné, typizované.

Objekt je napojen na vedení elektro NN, splaškovou kanalizaci, NTL plynovod – přípojky budou zrušeny. Vodovodní přípojka bude zachována – přípojka vedena do nedemolované části objektu. Objekt v současnosti není užíván, budova není vytápěna.

Dále se v objektu nachází vestavná odběratelská trafostanice 6/0,4kV s provozním číslem UO_0958 (TS). Společnost ČEZ Distribuce vyjádřila souhlas s PD a činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- podzemní vedení kNN a kVN mají podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
- stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
- na demolované části objektu se nachází skříň kNN s provozním číslem R566 a přes zákaznickou TS prochází smyčka kVN; před započítím demoličních prací je třeba skříň R566 nahradit spojkou, odpojit TS a mezi přívodní kVN vložit také spojku; požadavek na tyto úpravy distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy; žádost nutno podat v předstihu alespoň 8-9 měsíců před započítím prací

Odpojení objektu od zdroje elektro a s tím související úpravy distribuční sítě jsou vyvolanou investicí související s odstraněním objektu.

g) stručný popis technických nebo technologických zařízení

Součástí prací je i demolice stávající trafostanice, která je vestavěna do objektu. Demolice bude zahájena až po kompletním odpojení trafostanice od přívodního zdroje a po demontáži stávajícího technologického vybavení.

V objektu se nachází vestavná odběratelská trafostanice 6/0,4kV s provozním číslem UO_0958 (TS). Společnost ČEZ Distribuce vyjádřila souhlas s PD a činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- podzemní vedení kNN a kVN mají podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
- stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
- na demolované části objektu se nachází skříň kNN s provozním číslem R566 a přes zákaznickou TS prochází smyčka kVN; před započítím demoličních prací je třeba skříň R566 nahradit spojkou, odpojit TS a mezi přívodní kVN vložit také spojku; požadavek na tyto úpravy distribuční sítě bude

řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy; žádost nutno podat v předstihu alespoň 8-9 měsíců před započatím prací

Odpojení objektu od zdroje elektro a s tím související úpravy distribuční sítě jsou vyvolanou investicí související s odstraněním objektu.

Objekt je napojen na vedení elektro NN – vedení bude odpojeno před zahájením samotných demoličních prací.

Stávající přípojka splaškové kanalizace bude odpojena a zaslepena.

Odpojení objektu od NTL plynovodu – uzavřeno bude šoupě na plynovodní přípojce, zbývající část potrubí bude odplyněna a zdemontována. Vodovodní přípojka bude zachována – přípojka vedena do nedemolované části objektu. Objekt v současnosti není užíván, budova není vytápěna.

V objektu se nenachází technologické zařízení – vybavení strojních dílen (objekt byl s předstihem vyklizen).

h) výsledky stavebního průzkumu, přítomnost azbestu ve stavbě

V objektu nejsou použity materiály obsahující azbest.

B.3. Připojení na technickou infrastrukturu

a) napojovací místa technické infrastruktury (inženýrské sítě a technic. vybavení území)

Součástí prací je i demolice stávající trafostanice, která je vestavěna do objektu. Demolice bude zahájena až po kompletním odpojení trafostanice od přírodního zdroje a po demontáži stávajícího technologického vybavení.

Objekt je napojen na vedení elektro NN – vedení bude odpojeno před zahájením samotných demoličních prací.

Stávající přípojka splaškové kanalizace bude odpojena a zaslepena.

Odpojení objektu od NTL plynovodu – uzavřeno bude šoupě na plynovodní přípojce, zbývající část potrubí bude odplyněna a zdemontována. Vodovodní přípojka bude zachována – přípojka vedena do nedemolované části objektu.

b) připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky

Objekt není využíván, výkonové kapacity nejsou známy.

c) způsob odpojení

Trafostanice

Součástí prací je i demolice stávající trafostanice, která je vestavěna do objektu. Demolice bude zahájena až po kompletním odpojení trafostanice od přírodního zdroje a po demontáži stávajícího technologického vybavení.

V objektu se nachází vestavná odběratelská trafostanice 6/0,4kV s provozním číslem UO_0958 (TS). Společnost ČEZ Distribuce vyjádřila souhlas s PD a činností v blízkosti zařízení distribuční soustavy resp. v ochranném pásmu předmětného zařízení.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- podzemní vedení kNN a kVN mají podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu
- zemní práce do 1m od kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez mechanizace
- stavbou nesmí být snížena stávající hloubka uložení kabelů
- na demolované části objektu se nachází skříň kNN s provozním číslem R566 a přes zákaznickou TS prochází smyčka kVN; před započatím demoličních prací je třeba skříň R566 nahradit spojkou, odpojit TS a mezi přírodní kVN vložit také spojku; požadavek na tyto úpravy distribuční sítě bude

řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy; žádost nutno podat v předstihu alespoň 8-9 měsíců před započatím prací

Vedení elektro NN

Objekt je napojen na vedení elektro NN – vedení bude odpojeno před zahájením samotných demoličních prací.

NTL plynovod

Odpojení objektu od NTL plynovodu – uzavřeno bude šoupě na plynovodní přípojce, zbývající část potrubí bude odplyněna a zdemontována.

Vodovod, kanalizace

Vodovodní přípojka se nachází v části objektu, který není navržen k demolici. Před zahájením bouracích prací bude přípojka uzavřena a demontována vodoměrná soustava, která je umístěna ve vodoměrné šachtě. Musí být zajištěno důsledné odstranění a zaslepení stávajícího kanalizačního potrubí včetně dešťových svodů, aby nedocházelo k propadu okolních terénů a výskytu hlodavců.

V objektu se nenachází technologické zařízení – vybavení strojních dílen (objekt byl s předstihem vyklizen).

B.4. Úpravy terénu a řešení vegetace po odstranění stavby

a) terénní úpravy po odstranění stavby

Součástí demoličních prací bude i vybourání podlah a ubourání základových konstrukcí cca 0,5m pod úroveň okolního terénu. Terénní úpravy v místě demolice nebudou prováděny, plocha je určena k opětovné zástavbě – plánovaná investiční akce města Česká Třebová – nová městská knihovna.

b) použité vegetační prvky, biotechnická opatření

Nejsou – viz. výše.

B.5. Zásady organizace bouracích prací

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a jejich zajištění

Přípojka elektrické energie pro potřebu demolice stavby (bourací kladiva apod.) bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na stávající rozvody v nedemolované části objektu a ukončena staveništním rozvaděčem s vlastním měřením spotřeby. Před započatím odběru bude s majitelem objektu dohodnut způsob úhrady za odebrané množství elektrické energie. Alternativně je možno pokrýt potřebu elektrické energie elektrocentrálou.

Dodávka vody pro potřebu demolice stavby (případné zkrápění sutí apod.) bude po dohodě s investorem zajištěna napojením na stávající rozvody v nedemolované části objektu. Před započatím odběru bude s majitelem objektu dohodnut způsob měření a úhrady za odebrané množství vody. Alternativně je možno vodu dovážet cisternou.

b) odvodnění staveniště

Odvodnění staveniště není s ohledem rozsah a povahu prací řešeno.

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu

Objekt určený k demolici se nachází v centrální části města Česká Třebová. Dostupnost staveniště zajištěna po stávajících zpevněných komunikacích – ulice Slovanská a Pražského.

Zařízení staveniště a kontejnery pro třídění materiálu budou umístěny ve dvoře objektu na pozemku č. parc. 193/2 – pozemek ve vlastnictví investora. Přesné umístění zařízení staveniště bude upřesněno investorem při jeho předání.

Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována.

d) vliv odstraňování stavby na okolní stavby a pozemky

Odstraněním stavby nedojde ke zhoršení podmínek v okolí, okolní pozemky a stavby nebudou dotčeny.

Při zvýšené prašnosti během demoličních prací bude stavební suť zkrápěna vodou resp. budou instalovány zábrany (plachty, folie) proti rozptýlení prachu na okolní pozemky a stavby.

e) ochrana okolí staveniště

Vzhledem ke konstrukci stavby navržena demolice postupným rozebráním nadzemní části - demontáž výplní otvorů, podlahových krytin, střešní krytiny, konstrukce zastřešení, stropní konstrukce a nosného a nenosného zdiva. Základové konstrukce navrženy k ubourání cca 0,5m pod úroveň okolního terénu.

Zařízení staveniště bude ohrazeno provizorním oplocením (případně výstražnou páskou) s umístěním značek „zákaz vstupu na staveniště“.

f) maximální zábory

Zábory pozemků se neuvažují.

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy

PD neuvažuje.

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při odstraňování stavby, nakládání s odpady, zejména s nebezpečným odpadem, způsob přepravy a jejich uložení nebo dalšího využití anebo likvidace

PD předpokládá, že v době stavebních prací vzniknou následující druhy odpadů:

Druh	Název	
030105	Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy neuvedené pod číslem 030104	O
120101	Piliny a třísky železných kovů	O
120103	Piliny a třísky neželezných kovů	O
120105	Plastové hobliny a třísky	O
120113	Odpady ze svařování	O
120199	Odpady jinak blíže neurčené	O
140603	Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel	N
150101	Papírové a lepenkové obaly	O
150102	Plastové obaly	O
150103	Dřevěné obaly	O
150104	Kovové obaly	O
150105	Kompozitní obaly	O
150106	Směsné obaly	O
150110	Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito	N

	látkami znečištěné	
150202	Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami	N
170101	Beton	O
170102	Cihly	O
170201	Dřevo	O
170202	Sklo	O
170203	Plasty	O
170302	Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301	O
170404	Zinek	O
170405	Železo a ocel	O
170411	Kabely neuvedené pod 170410	O
170504	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503	O
170802	Stavební materiály na bázi sádky neuvedené pod číslem 170801	O
170904	Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903	O

Likvidaci odpadů vzniklých během demolice bude řešit stavební firma na schválených skládkách, například Skládka TKO Třebovice, v souladu se Zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.

Manipulace s odpady bude prováděna podle příslušné kategorie (O – ostatní + komunální odpad, N – nebezpečný odpad, který má (může mít) nebezpečné vlastnosti).

S odpady kategorie N bude nakládáno v souladu s nařízením vlády ČR č. 383/2001 Sb.

Vybouraná suť a materiál bude shromažďován, tříděn a ukládán v kontejnerech a odpovídajících sběrných nádobách a obalech označených identifikačním listem, kde bude uveden i postup v případě havárie.

Realizaci stavby bude provádět odborná stavební firma s autorizací na tento druh stavby za odborného stavebního dozoru.

i) ochrana životního prostředí při odstraňování stavby

Území stavby musí být zajištěno tak, aby nedošlo ke škodě na okolních pozemcích a stavbách.

Po dobu výstavby je třeba dbát na to, aby nebylo negativně ovlivněno ŽP zvýšenou prašností a hlučností. Stavební práce se zvýšenou hlučností mohou být prováděny v pracovních dnech od 7⁰⁰ hod do 18⁰⁰ hod, ve dnech pracovního volna od 8⁰⁰ hod do 16⁰⁰ hod, ve dnech pracovního klidu musí být vyloučeny.

Prašnost musí být eliminována např. skrápěním vodou, osazením závěsů,....

Případná znečištění komunikací během výstavby musí být průběžně a neprodleně odstraňována

Stavební dodavatel v rámci své činnosti musí třídit a odborně likvidovat odpady. V rámci kolaudačního řízení bude předložena dokumentace o likvidaci či případném využití odpadů vzniklých při stavební činnosti.

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

❖ základní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce, část 5., Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zákon č. 309/2006 Sb. Zákon, kt. se upravují další požadav. BOZP v pracovněprávn. vztazích

Zákon č. 88/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP

Zákon č. 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Zákon č. 91/2016 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Sdělení č.102/2007 Sb. **Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně**

❖ **dozor nad BOZP**

Zákon č. 174/1968 Sb. Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon č. 250/2016 Sb. Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2005 Sb. Zákon o inspekci práce

❖ **ochrana zdraví, hygiena práce, pracovní prostředí**

Vyhláška č. 432/2003 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií (hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli)

NV č. 101/2005 Sb., Nařízení vlády o podrobných požadavcích na pracovní prostředí

❖ **pracovní úrazy, nemoci z povolání, odškodňování, úrazové pojištění, záv. preventivní péče**

Vyhláška č. 125/1993 Sb. Vyhláška ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovních úrazech nebo nemoci z povolání
- zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění

- NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a záznamy o úrazech

❖ **osobní ochranné pracovní prostředky, nápoje a pomůcky**

- NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

- NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah poskytování osobních ochranných, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků

❖ **bezpečnostní značky a signály**

- NV č. 375/2017 Sb. o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek, značení a signálů

❖ **výrobky, stroje a zařízení**

- NV č. 378/2001 Sb. o bližších požadavcích na bezpečný provoz strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

❖ **technická zařízení**

- vyhláška č. 50/1978 Sb. o odborné způsobilosti v elektronice

- vyhláška č. 85/1978 Sb. o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

❖ **stavebnictví, stavby, stavební práce**

- vyhláška č. 77/1965 Sb. o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů

- NV č. 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na BOZP

- vyhláška č. 394/2006 Sb. o práci při krátkodobé expozici azbestem

❖ **doprava**

- zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích

- vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na komunikacích

❖ **požární ochrana**

- vyhláška č. 268/2001 Sb., kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb.

- vyhláška č.23/2008 Sb. o technických podmínkách požární ochrany staveb

- zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně

- vyhláška MV č. 246/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky PB a výkonu požárního dozoru, požární prevenci, poplachové směrnice, evakuační směrnice ap.

- vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živců

❖ **hluk vibrace a další důležité předpisy**

- NV č. 272/2011 Sb. o ochraně před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a náležitosti při práci s azbestem
- NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na osobní ochranné prostředky
- zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu;
- vyhláška č. 502/2006 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu;
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o požadavcích pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
- vyhláška č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb
- vyhláška č. 18/1979 Sb. o tlakových zařízeních a jejich bezpečnosti
- vyhláška č. 19/1979 Sb. o zdvihacích zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti
- vyhláška č. 73/2010 Sb. o elektrických zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti
- vyhláška č. 21/1979 Sb. o plynových zařízeních a podmínek jejich bezpečnosti

k) úpravy pro bezbariérové užívání staveb dotčených odstraněním stavby

Provizorní úpravy chodníků a komunikací budou provedeny v úpravě pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.

l) zásady pro dopravně inženýrská opatření

Při zásobování stavby bude respektován provoz veřejné dopravy a chodců. Při manipulaci strojů a vozidel stavby zajistí dodavatel dohled vyškolené osoby.