



*Vodárenská společnost Česká Třebová,
s.r.o.*

Kozlovská 1733, Česká Třebová, 560 02

IČO: 60108118

michal.simek@vsct.cz

tel: 734 789 266

DIČ: CZ60108118

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl C vložka 5247, den zápisu 11.11. 1993

VYJÁDŘENÍ č. 50/23

(Doba platnosti 12 měsíců)

**PČDP s.r.o.
Ing. Michal Štreštlík
Trstěnická 532
570 01 Litomyšl**

***K projektům staveb a činnostem v prostorech, kde se nacházejí podzemní
zařízení a ochranná pásma ve správě VSČT s.r.o.
(Nenahrazuje souhlasné stanovisko)***

Česká Třebová – obnova krytu komunikace ul. Cechovní

*V zájmovém území se v ul. Cechovní nachází ve správě VSČT veřejný vodovodní řad PVC 110 a veřejná
splašková kanalizace BET DN 400.*

K předložené žádosti sdělujeme z pohledu dotyku na vodovodní a kanalizační zařízení:

- a) V zájmovém prostoru se **nachází** zařízení v naší správě.
- b) Orientační zákres v přiložené situaci.
- c) Veškeré sítě je nutno **vytyčit! 736 518 035, p. Tesař** (V případě projektování nových inženýrských sítí i pro projektovou přípravu).
- d) **Projektová dokumentace nebo technické řešení musí být odsouhlaseno technickým oddělením VSČT.**
- e) V případě souběhu nové inženýrské sítě se zařízením ve správě VSČT, musí být ve výkresu tato vzdálenost okótována.

- 1.** *Vodovodní a kanalizační potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.*
- 2.** *Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.*
- 3.** *Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.*
- 4.** *Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.*
- 5.** *Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě VSČT.*
- 6.** *Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.*
- 7.** *V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2m nad nebo pod stávajícím vedením. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení VSČT 1,5m.*
- 8.** *V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční.*
- 9.** *Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.*
- 10.** *Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.*
- 11.** *Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.*
- 12.** *Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.*
- 13.** *Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (1,5m od osy potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu, atp. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem VSČT. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.*
- 14.** *Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., obchodními podmínkami VSČT a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.*

V České Třebové 20.03.2023

Za VSČT s.r.o. Michal Šimek



Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118 (10)
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Oddíl C, vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993