

**022/2023**

PČDP s.r.o.  
Trstěnická 532  
570 01 Litomyšl  
DIČ: CZ08905738  
IČO:08905738

## **VĚC: Vyjádření k projektové dokumentaci sítím technického vybavení**

**Akce:** Česká Třebová – Obnova krytu komunikace na ul. Cechovná v České Třebové.

**Investor:** Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

**Gen. Projektant:** PČDP s.r.o., Trstěnická 532, 570 01 Litomyšl, IČO:08905738

V zájmovém území se nachází podzemní a nadzemní vedení veřejného osvětlení v majetku Města Česká Třebová a správě Eko Bi s.r.o. Před započítím stavebních prací musí být dodrženy následující podmínky:

Před započítím stavebních prací zajistí stavebník nebo odborná firma u správce v.o. na základě písemné objednávky minimálně 10 dnů předem vytyčení podzemního zařízení ( p. Vebr, mobil: +420 731 449 820) s tím, že správce provede vyznačení trasy kabelu v.o. přímo na dotčeném pozemku, které bude stavebník udržovat v nezměněném stavu.

Nad kabelovou trasou musí být dodržován zákaz přejíždění vozidly, dokud nebude provedena dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození.

Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky s polohou kabelů ve stavěništi.

Stavebník předem určí technologický postup prací v blízkosti podzemního vedení V. O., o tomto provede zápis do stavebního deníku a předloží jej k odsouhlasení vedoucímu střediska elektro Eko Bi s.r.o. – bez tohoto zápisu nesmí být prováděny výkopové práce.

V místech možného dotyku se zařízením V. O. je nutno před zahájením zemních prací polohu zařízení V. O. včetně hloubkového uložení zprůměrnit ručně kopanými sondami.

V pásmu 1m od osy kabelu a zařízení V. O. nad kabelovou trasou nesmí být používány stroje a nesmí být prováděny žádné stavby – např. stavba plotu, výsada rostlin a dřevin.

Musí být dodržena TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“

Stavebník zajistí obnažené kabely před poškozením nebo prověšením.

Po ukončení prací stavebník zkontaktuje vedoucího střediska elektro Eko Bi s.r.o., aby provedl kontrolu stavu zařízení a uložení kabelu v.o..

O provedené kontrole křížení nebo souběhu musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Případnou přeložku kabelu nebo zařízení v.o. předem projednejte s vedoucím střediska elektro, přeložku hradí investor v plné výši, majetkové vztahy k zařízení v.o. se přeložkou nemění.

V případě nesrovnalostí v uložení kabelu nebo při jejich poškození, musí stavebník tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu střediska v.o. p.Vebrovi na mobil +420 731 449 820.

**Při zasahování do veřejného osvětlení je nutné zpracovat projektovou dokumentaci na veřejné osvětlení v ulici Cechovní v České Třebové.**

**Platnost vyjádření končí dne 27. 02. 2024**

Vebr Michal  
vedoucí VO  
Semanínská 2050  
560 02 Česká Třebová  
Tel:+420731449820

 SEMANINSKA s.p.a.  
Semanínská 2050  
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ  
TEL./FAX: 465 539 235  
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500

V České Třebové dne 27.02.2023



