

Tabulka místností 3NP

Č.	Název místnosti	Plocha (m2)	Nášlapná vrstva
301	kancelář	12,64	Koberec
302	učebna	33,42	Koberec
303	středisková knihovna	51,57	Koberec
304	kancelář	20,81	Koberec
305	chodba	21,43	Koberec
306	čaj kuchyňka	8,88	Koberec
307	umývárna	3,77	Epoxidová stěrka
308	wc m	4,33	Epoxidová stěrka
309	úklid	1,08	Epoxidová stěrka
310	wc ž	6,50	Epoxidová stěrka
311	schodišťová hala	10,67	Epoxidová stěrka
312	schodiště	10,73	Epoxidová stěrka
313	terasa	21,53	Dřevo
		207,34 m²	

LEGENDA ZNAČENÍ PO

N1.01–II. ČÍSLO POŽÁRNÍHO ÚSEKU - SPB

HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU

EI 30 DP1 POŽÁRNÍ ODOLNOST KONSTRUKCÍ

-C/C_{2x} SAMOZAVÍRAČ / SAMOZAVÍRAČ na obou dveřních křídlech

-K KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ DVEŘNÍCH KŘÍDEL

panika panikové kování - KLIKA (na aktivním křídle) dle EN 179

madla panikové kování podle ČSN EN 1125 na obou dveřních křídlech

REI 30 DP1 POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU NEBO NOSNÉ KONSTRUKCE STŘECH (požární odolnost střešního pláště)

SMĚR ÚNIKU / POČET EVAKUOVANÝCH OSOB

ZAČÁTEK ÚNIKOVÉ CESTY

1 NECHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA (NÚC) / 2 a více NÚC

ÚNIKOVÝ VÝCHOD

PŘÍVOD VZDUCHU DO ChÚC

(xx) POČET OSOB "E,s" V POŽÁRNÍM ÚSEKU dle ČSN 73 0818

(H)25 VNITŘNÍ HADICOVÝ SYSTÉM DN 25

PG PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ - práškový 21A

POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR

LEGENDA ZDIVA:

- STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- VNITŘNÍ NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 300MM
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 380MM + TEPELNÝ IZOLANT TL. 160MM
- OBVODOVÉ NOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 380MM + TEPELNÝ IZOLANT TL. 160MM + KAZETOVÝ OBKLAD
- MONOLITICKÁ STĚNA PRO OSAZENÍ STROPŮ PŘÍSTAVBY TL. 200MM
- VNITŘNÍ NENOSNÉ ZDIVO - KERAMICKÉ TVÁRNICE P+D TL. 100, 150MM

ČÁST DÍLA:	ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ	ATELIER HÁJEK urbanismus, architektura, interiéry, design
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	
Ing. arch. Martin Hájek	Ing. arch. Martin Hájek	atelié: Nerudova 206/44, 500 02 Hradec Králové sídlo: Dvorská 196, 503 11 Hradec Králové tel.: 603 310 003 | 776 462 742 e-mail: m_hajek@volny.cz web: www.atelierhajek.cz

±0,000 = 99,700 m n.m. B.p.v.

Zpracoval:	**Ing. Šárka Vítečková**		OPTIMA spol. s r. o. PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A STAVEBNÍ ČINNOST Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto tel.: 465 420 911 e-mail: info@optima-vm.cz
Zodp. projektant:	**Ing. Šárka Vítečková**		
Hlavní projektant:	Ing. Jan SHEJBAL		
Technická kontrola:	Ing. Jan SHEJBAL		
Region: PARDUBICKÝ	Pov. úřad: ČESKÁ TŘEBOVÁ	Obec: ČESKÁ TŘEBOVÁ	

Investor: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ	Stupeň:	DUR+DSP
Akce: MĚSTSKÁ KNIHOVNA Česká Třebová č.p. 452	Zak. č.:	4710-22-3
	Arch. č.:	4042
	Datum:	**09/2022**
Objekt: SO-01 KNIHOVNA	Formát:	**3x A4**
Obsah: **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ** PŮDORYS 3NP	Měř.: **1:80** Kóty: mm	Číslo příl. výkresu: **D.1.3.4**