

Interiér zasedací místnosti ve 2NP budovy č.p. 77Objekt : **Městského úřadu Česká Třebová**

		kód	Výskyt, třída vnějšího vlivu
321	Vnější činitel prostředí		
321.1	Teplota okolí	AA	AA5
321.2	Atmosférické podmínky okolí	AB	AB5
321.3	Nadmořská výška	AC	AC1
321.4	Výskyt vody	AD	AD1
321.5	Výskyt cizích pevných těles	AE	AE1
321.6	Výskyt korozivních nebo znečišťujících látek	AF	AF1
321.7	Mechanická namáhání		
321.7.1	Ráz	AG	AG1
321.7.2	Vibrace	AH	AH1
321.8	Výskyt rostlinstva nebo plísní	AK	AK1
321.9	Výskyt živočichů	AL	AL1
321.10	Elektromagnetická, elektrostatická nebo ionizující působení	AM	AM1
321.11	Sluneční záření	AN	AN1
321.12	Seismické účinky	AP	AP1
321.13	Bouřková činnost	AQ	AQ1
321.14	Pohyb vzduchu	AR	AR1
321.15	Vítr	AS	AS1
322	Využití		
322.1	Schopnost osob	BA	BA1
322.3	Dotyk osob s potenciálem země	BC	BC2
322.4	Podmínky úniku v případě nebezpečí	BD	BD1
322.5	Povaha zpracovávaných nebo skladovaných látek	BE	BE1
323	Konstrukce budovy		
323.1	Stavební materiály	CA	CA1
323.2	Konstrukce budovy	CB	CB1