

**008/2022**

OPTIMA spol. s.r.o.  
Projektová, inž. a stav. činnost  
Žižkova 738  
566 01 Vysoké Mýto  
DIČ:CZ15030709  
IČO:15030709

## **VĚC: Vyjádření k sítím technického vybavení**

**Akce :** „ Demolice bývalého areálu Bóhm plast Bezděkov, Česká Třebová “

**Projektant:** OPTIMA spol. s.r.o., Projektová, inž. A stav. Činnost, Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto.

V zájmovém území se nachází podzemní vedení V. O. v majetku Města Česká Třebová a správě Eko Bi s.r.o. Před započítím stavebních prací musí být dodrženy následující podmínky:

Před započítím stavebních prací zajistí stavebník nebo odborná firma u správce V. O. na základě písemné objednávky minimálně 10 dnů předem vytýčení podzemního zařízení (p. Vebr, mobil: +420 731 449 820) s tím, že správce provede vyznačení trasy kabelu V. O. přímo na dotčeném pozemku, které bude stavebník udržovat v nezměněném stavu.

Nad kabelovou trasou musí být dodržován zákaz přejíždění vozidly, dokud nebude provedena dostatečná ochrana kabelů proti mechanickému poškození.

Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky s polohou kabelů ve staveništi.

Stavebník předem určí technologický postup prací v blízkosti podzemního vedení V. O., o tomto provede zápis do stavebního deníku a předloží jej k odsouhlasení vedoucímu střediska elektro Eko Bi s.r.o. – bez tohoto zápisu nesmí být prováděny výkopové práce.

V místech možného dotyku se zařízením V. O. je nutno před zahájením zemních prací polohu zařízení V. O. včetně hloubkového uložení zpřesnit ručně kopanými sondami.

V pásmu 1m od osy kabelu a zařízení V. O. nad kabelovou trasou nesmí být používány stroje a nesmí být prováděny žádné stavby – např. stavba plotu, výsada rostlin a dřevin.

Musí být dodržena TP 146 „Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.“

Stavebník zajistí obnažené kabely před poškozením nebo prověšením.

Stavebník zajistí dostatečnou vzdálenost od stávajícího vedení VO. dle platné normy ČSN.  
Po ukončení prací stavebník zkontaktuje vedoucího střediska elektro Eko Bi s.r.o., aby provedl kontrolu stavu zařízení a uložení kabelu V. O..

O provedené kontrole křížení nebo souběhu musí být proveden zápis do stavebního deníku.

Případnou přeložku kabelu nebo zařízení V. O. předem projednejte s vedoucím střediska elektro, přeložku hradí investor v plné výši, majetkové vztahy k zařízení V. O. se přeložkou nemění.

V případě nesrovnalostí v uložení kabelu nebo při jejich poškození, musí stavebník tuto skutečnost neprodleně oznámit vedoucímu střediska V. O. p. Vebrovi na mobil +420 731 449 820.

**Platnost vyjádření končí dne 19. 01. 2023**

**Vebr Michal**  
vedoucí VO  
Semanínská 2050  
560 02 Česká Třebová  
Tel:+420731449820

V České Třebové dne 19.01. 2022

**EKO BI s.r.o.**  
Semanínská 2050  
560 02 ČESKÁ TŘEBOVÁ  
TEL./FAX: 465 539 235  
IČ 648 275 00 DIČ CZ64827500