

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA ROZVADĚČE

1. Rozvaděče:

Rekonstruovaná část soustavy veřejného osvětlení je napájena z rozváděčů:

- Lhotka
- Pod Březinou
- Krále Jiřího
- Jelenice 1
- Jelenice El. domy
- U Stadionu
- U Bazénu
- Borek
- kasárna

V rámci zakázky je počítáno se zásahem do rozvaděčů.

Všechny řešené rozvaděče **budou** vybaveny **počítadlem provozních hodin**, aby bylo možno kdykoliv odečíst počet provozních hodin a jemu odpovídající hodnotu spotřeby EE na elektroměru. Realizační firma bezprostředně po dokončení celé realizace provede na všech předmětných RVO odečet stavu počítadla provozních hodin a jemu odpovídající odečet stavu elektroměru. Tyto odečty budou součástí předávacího protokolu a investor si vyhrazuje právo provést kontrolu jejich správnosti. Bez předání těchto odečtů nebude dílo považováno za dokončené.

2. Zajištění provozu:

Dodavatel zajistí dodávkou, opravou, výměnou prvků rozvaděčů provozuschopnost soustavy VO po změně technologie na svítidla LED tak, aby bylo zajištěno dlouhodobé bezporuchové spínání osvětlení.

3. Ostatní požadavky:

Dodavatel si před podáním nabídky prověří na své náklady situaci v dané lokalitě (terén, nejbližší přípojné místo apod.). Lokalita je veřejně dostupná. Účastník bere na vědomí, že nedodržení výše uvedených parametrů bude považováno za nesplnění zadávacích podmínek a toto stvrzuje svým podpisem níže. Uvědomuje si, že v případě zkrácení jakýchkoli předaných technických informací může být z výběrového řízení vyloučen bez nároku na odvolání, neboť by se jednalo o podvod.

V

Dne:

Za účastníka veřejné zakázky (hůlkovým písmem + podpis):

razítko, jméno a podpis
statutárního nebo zmocněného zástupce