



HZSEX005ZSA9



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Územní odbor Ústí nad Orlicí
Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí



l. j.: HSPA-1978-2/2022
datum: 4. 8. 2022
vyřizuje: nprap. Jiří Frydrych
tel.: 950 585 154
e-mail: jiri.frydrych@pak.izscr.cz
počet stran: 3
počet příloh: 0

Adresát:
Eva Ježková
Nekoř 104
561 63 Nekoř

KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA

Název stavby:

Depozitář Městského muzea Česká Třebová

Místo stavby:

náměstí 17. listopadu 2055, 560 02 Česká Třebová

Stavebník:

Město Česká Třebová, IČO 00278653,
Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová

Předložená dokumentace:

projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení
ověřil: Ing. Pavla Tmejová, ČKAIT 0601829
datum: 07/2022

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS PAK“) obdržel dne 4. 8. 2022 žádost o vydání závazného stanoviska k výše uvedené dokumentaci a v souladu s ustanovením § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 4 odst. 7 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů k ní vydává následující koordinované závazné stanovisko dle níže uvedených ustanovení zvláštních právních předpisů.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci. Na základě výše uvedeného vydává dle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., **souhlasné závazné stanovisko.**

Odůvodnění:

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Požárně bezpečnostní řešení:

název: *Depozitář Městského muzea Česká Třebová*

vypracoval, ověřil: *Ing. Eva Ježková, ČKAIT 0701108*

datum: *08/2022*

Popis stavby:

Jedná se o stavbu o dvou nadzemních podlažích, částečně podsklepené, zastavěné ploše 536 m², kde se může vyskytovat dle projektové dokumentace 16 osob. Ve stavbě se nenachází prostor určený pro veřejnost a nenachází se zde prostor určený pro spánek ani prostor určený pro osoby, jejichž evakuace při požáru je podmíněna asistencí dalších osob. V objektu se nenachází hořlavá nebo požárně nebezpečná látka nebo jiná obdobně nebezpečná látka, nebo jiná obdobně nebezpečná látka zde není vyráběna, zpracovávána, používána, přepravována nebo skladována. Tato budova není kulturní památkou ani se zde nenachází stálý úkryt.

Dle § 5 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva je stanovena 1. třída využití stavby a stavba je zařazena do II. kategorie dle § 8 vyhlášky č. 460/2021 sb. o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS PAK k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku ochrany obyvatelstva

HZS PAK jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku ochrany obyvatelstva dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, dle ustanovení § 10 odst. 6 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů posoudil předloženou projektovou dokumentaci „Depozitář Městského muzea Česká Třebová“ a k výše uvedené dokumentaci vydává **souhlasné závazné stanovisko**.

Odůvodnění:

HZS PAK vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

- Předložená dokumentace pro „Depozitář Městského muzea Česká Třebová“, technická zpráva.
- Z posouzení předložené dokumentace pro „Depozitář Městského muzea Česká Třebová“ v rozsahu ustanovení § 22 vyhlášky č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva, dospěl HZS Pardubického kraje, územní odbor Ústí nad Orlicí k závěru, že dokumentace pro „Depozitář Městského muzea Česká Třebová“ splňuje obsahové náležitosti.

Závěr

HZS PAK na základě výše uvedených závazných stanovisek vydaných podle zvláštních právních předpisů vydává k předložené dokumentaci stavby

SOUHLASNÉ KOORDINOVANÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.

Otisk úředního razítka

mjr. Ing. Kamila Tomišková
vrchní komisař
úřední osoba

podepsáno elektronicky

Uloženo listů: 1 + ISV
Skartační znak: 2Č
Rok skartace: 2033
Svazek: 2Č
Počet výtisků: 2
Výtisk číslo 1: adresát
Výtisk číslo 2: uložen
Zpracoval: Frydrych
Opsal:
Vypravil: Frydrych