M 1:50

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
ŠIKMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ + CHODNÍK BEZ SNÍŽENÍ



OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 +	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,3 kg/m2	SP	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60 mm
CELKEM		110 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1-CH-PIII

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm
LOŽE	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD	150 mm
CELKEM		250 mm

SANACE VOZOVKY D1-N-6-VI-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 +	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,3 kg/m2	SP	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60 mm
CEMENTOVÁ STABILIZACE SC 8/10 MPa	SC	120 mm
ŠTĚRKODRŤ A 0/63	ŠD	200 mm
CELKEM		430 mm

SANACE VOZOVKY D1-N-6-VI-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 +	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,3 kg/m2	SP	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60 mm
CEMENTOVÁ STABILIZACE SC 8/10 MPa	SC	120 mm
ŠTĚRKODRŤ A 0/63	ŠD	200 mm
CELKEM		430 mm

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
KOLMÉ PARKOVACÍ STÁNÍ + SNÍŽENÝ CHODNÍK



OBNOVA ASFALTOVÉHO KRYTU

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 +	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,3 kg/m2	SP	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60 mm
CELKEM		110 mm

KONSTRUKCE CHODNÍKU D2-D-1-CH-PIII

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	DL	60 mm
LOŽE	L	40 mm
ŠTĚRKODRŤ 0/63	ŠD	150 mm
CELKEM		250 mm

SANACE VOZOVKY D1-N-6-VI-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 +	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,3 kg/m2	SP	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60 mm
CEMENTOVÁ STABILIZACE SC 8/10 MPa	SC	120 mm
ŠTĚRKODRŤ A 0/63	ŠD	200 mm
CELKEM		430 mm

SANACE VOZOVKY D1-N-6-VI-PIII

ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNOU VRSTVU	ACO 11 +	50 mm
SPOJOVACÍ POSTŘIK DO 0,3 kg/m2	SP	
ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVU	ACL 16+	60 mm
CEMENTOVÁ STABILIZACE SC 8/10 MPa	SC	120 mm
ŠTĚRKODRŤ A 0/63	ŠD	200 mm
CELKEM		430 mm

M 1:20

VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ
PLOCHA NA NÁDOBY NA RECYKLOVATELNÝ ODPAD



D1-D-1-V-PII

DLAŽBA TVAR OBDÉLNÍK 200 x100 x 80 mm	DL	80 mm
LOŽE	L	40 mm
STABILIZACE CEMENTEM	SC 8/10	120 mm
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	min. 150 mm
CELKEM		min. 390 mm

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
PČDP s.r.o.
TRSTĚNICKÁ 532
570 01 LITOMYŠL
IČO: 08905738
ID SCHRÁNKY: 9yypxpx
PCDP.PROJEKCE@GMAIL.COM
ZPRACOVATEL SO
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV
SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK

STAVEBNÍ OBJEKT
SO 101 - KOMUNIKACE

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
Ing. MICHAL STŘEŠTÍK	Ing. MICHAL STŘEŠTÍK	Ing. MICHAL STŘEŠTÍK

TRATOVÝ ÚSEK	ČESKÁ TŘEBOVÁ
OBJEDNATEL	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ

AKCE
ČESKÁ TŘEBOVÁ - ŘEŠENÍ STATICKÉ DOPRAVY V LOKALITĚ TRÁVNÍK - U PUCHOLTŮ

FORMÁT	6 A4
DATUM	05/2025
Č. ZAKÁZKY	34/2023
STUPEŇ	ČÍSLO KOPIE
	PDPS
MĚŘÍTKO	1:50 / 20
PŘÍLOHA Č.	**D.4**

PŘÍLOHA
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY