



*Vodárenská společnost Česká Třebová,
s.r.o.*

Kozlovská 1733, Česká Třebová, 560 02

IČO: 60108118

michal.simek@vsct.cz

tel: 734 789 266

DIČ: CZ60108118

Společnost je zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v H. Králové, oddíl C vložka 5247, den zápisu 11.11. 1993

VYJÁDŘENÍ č. 108/24

(Doba platnosti 12 měsíců)

**Ing. arch. Marko Kubovič
MAJAG s.r.o.
Malinovského náměstí 603/4
602 00 Brno - město**

***K projektům staveb a činnostem v prostorech, kde se nacházejí podzemní
zařízení a ochranná pásma ve správě VSČT s.r.o.
(Nenahrazuje souhlasné stanovisko)***

Rekonstrukce tělocvičny ZŠ – Česká Třebová, č.p. 598, k.ú. Parník

K předložené žádosti sdělujeme z pohledu dotyku na vodovodní a kanalizační zařízení:

- a) V zájmovém prostoru se **nachází** zařízení v naší správě.
- b) Orientační zákres v přiložené situaci.
- c) Veškeré sítě je nutno **vytyčit! 736 518 035 - p. Tesař, 734 789 266 – p. Šimek**
(V případě projektování nových inženýrských sítí i pro projektovou přípravu).
- d) **Projektová dokumentace nebo technické řešení musí být odsouhlaseno technickým oddělením VSČT.**
- e) **V případě souběhu nové inženýrské sítě se zařízením ve správě VSČT, musí být ve výkresu tato vzdálenost okótována.**


*V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nachází ve správě VSČT v areálu ZŠ veřejná
splašková kanalizace BET 300, v ul. Ústecká veřejný vodovodní řad 2x PE DN 150 a veřejná
splašková kanalizace BET 300.*

Dále se v areálu ZŠ nachází vodovodní přípojka PE 110 – tato přípojka není ve správě VSČT.

- 1.** Vodovodní a kanalizační potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
- 2.** Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.
- 3.** Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.
- 4.** Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 5.** Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě VSČT.
- 6.** Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.
- 7.** V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2m nad nebo pod stávajícím vedením – ke kontrole před záhozem výkopu bude přizván pracovník VSČT. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení VSČT 1,5m.
- 8.** V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční.
- 9.** Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 10.** Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.
- 11.** Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Ke kontrole těchto zařízení bude přizván pracovník VSČT před záhozem výkopu.
- 12.** Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.
- 13.** Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (1,5m od hrany potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu, atp. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem VSČT. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.
- 14.** Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., obchodními podmínkami VSČT a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.

V České Třebové 14.05.2024

Za VSČT s.r.o. Michal Šimek

Vodárenská společnost Česká Třebová, s.r.o.
Kozlovská 1733, Česká Třebová 560 02
IČO: 601 08 118, DIČ: CZ60108118 
Vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Oddíl C, vložka 5247 ze dne 11. 11. 1993