

2 Konstrukce vozovky typ č.2

Kamenná dlažba 100x100x100	DL 100	tl. 100 mm	ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva	L	tl. 40 mm	ČSN 73 6131-1
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 160 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	min.tl. 200 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 500 mm	

1.2 Konstrukce vozovky typ č.1 v místě úvraťového obratiště

Asfaltový beton	ACO 11	tl. 40 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Postřik spojovací živičný	SP	0,2 kg/m2	ČSN 73 6129
Obalované kamenivo	ACP 16	tl. 70 mm	ČSN EN 13108-1:2007
Postřik infiltrační živičný	IP	1,5 kg/m2	ČSN 73 6129
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 190 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	tl. 200 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 500 mm	



5. Konstrukce chodníku

Beton. dlažba	DL I	60 mm	ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva	L	30 mm	ČSN 73 6131-1
Štěrkodrť	ŠD	150 mm	ČSN EN 13285-1:2007
celkem		min. 240 mm	

4. Konstrukce vozovky typ č.3 (D1-N-6)

Betonová dlažba (ostrohranná, kost)	DL 80	tl. 80 mm	ČSN 73 6131-1
Ložná vrstva	L	tl. 40 mm	ČSN 73 6131-1
Vrstva ze směsi zpevněné cementem	SC C8/10	tl. 120 mm	ČSN 73 6124-1
Štěrkodrť	ŠDa	min.tl. 150 mm	ČSN EN 13285-1:2007
Celkem		tl. 390 mm	

Zodpovědný projektant	Vypracoval	PROJEKTANT ČÁSTI
Ing.Jitka Borovičková	Ing.Jitka Borovičková	DIKK CZ, s.r.o. Athénská 1528/1, 102 00 Praha 10 Tel.: +420 721 771 708

PROJEKČNÍ ŽIŽKOV KANCELÁŘ

VED. PROJEKTU	ARCH. NÁVRH	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	Projekční kancelář Žižkov s. r. o.
ING. V. ENT		-		Žižkov 504, 562 01, Ústí nad Orlicí, IČO: 27544524
				tel./fax: 465 524 626, projekcezizkov@ktuo.cz

INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ	FORMÁT	3A4
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ TŘEBOVÁ	DATUM	8/2015
PARKOVIŠTĚ SPORTOVNÍHO AREÁLU NA SKALCE S PŘÍSTUPOVOU KOMUNIKACÍ SO101 - UPRAVA KOMUNIKACE SKALKA		ÚČEL	DSP
		MĚŘÍTKO	1: 50
		Č. ZAKÁZKY	12_2015
		Č. ARCHIVNÍ	12-2015
VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY		ČÍSLO KOPIE	ČÍSLO VÝKRESU 1.2.3.2