

Legenda:

nový osvětlovací bod - žž stožár, velknutý do pouzdrového základu, přizemnění drátem FeZn 8 na průběžný pás FeZn 30x4, uložený na dně kabelové rýhy, svítidlo LED na výložníku 1,5m ve výšce 10 m nad komunikací

nové územní

nová kabelová trasa VO - CYKY 4Bx10/kopoflex

stávající osvětlovací bod

stávající kabely NN 1kV

stávající kabely VN - 35kV

### Poznámka:

- Děčanský brno napájení svídelé A1-A13 bude nejlepší staválek stávek veřejného osvětlení na křivčovic ulic E. Baraše a Stalka.
- Definivním bodem napájení bude nové odberné místo na pozemku 3308/2, pro VO, které je součástí SO402 - Osvětlení parkoviště sportovního areálu.
- Staválek 3 stávek VO před zřimním stadionem budou odpojeny od napájení ze zřimního stadionu.
- Sazeny novými výložky, svídelá a stávkou výložky

Základní údaje :


Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranné patření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících:

## Základní ochrana živých částí - izolací a krytím

Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

Kabel bude uložený po celé délce v chrániče kopoflex v kabelové rýze dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 s dodržením požadavků prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005.

LEDA PROJEKANT	PROJEKTANT	KONTROLANT
Ing. Petr Škudl	Ing. Petr Škudl	
OBJEKT	Česká Třebová	
INVESTOR	Město Česká Třebová	
		
<b>ELEKTRO SVĚCHA s.r.o.</b> Jihlavská 255 260 01 Třebíč IČO: 252 22 123 DIČ: CZ25222123 Email: elektro@svetcha.cz		
OBJEDVATEL	SPORTOVNÍ AREÁL NA SKALCE	
ČÍSLO ŽAD.	15/083	
DATUM	1/2016	
ČÍSLO	DSP	
ADRESA	ČESKÁ TŘEBOVÁ	
1:500	EA01.2	